



Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY WĘZŁ CIEPLNY

Nazwa inwestycji:

**Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz
z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie**

w ramach zadania

**Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych
przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie**

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XIII

Adres:

**Al. Rejtana 39, 35-329 Rzeszów
Gm. Miasto Rzeszów, powiat rzeszowski**

Inwestor:

**SPÓŁDZIELNIA „ZODIAK”
UL. REJTANA 47, 35-326 RZESZÓW**

Zespół projektowy:

| <i>Imię i nazwisko</i> | | <i>Upr. bud. nr:</i> | <i>Podpis</i> |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA | | | |
| <i>Projektował:</i> | mgr inż. Mateusz CUKIERDA | PDK/0151/PWOE/17 | |
| <i>Sprawdził:</i> | mgr inż. Robert BĘBEN | PDK/0191/POOE/06 | |

SPIS TREŚCI

| | | |
|--------|---|----|
| I. | OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA..... | 2 |
| 1.1 | Informacje ogólne | 2 |
| 1.2 | Podstawa opracowania..... | 2 |
| 1.3 | Zakres opracowania | 2 |
| 1.4 | Rozwiązania projektowe..... | 2 |
| 1.4.1 | Zasilanie energią elektryczną węzła..... | 2 |
| 1.4.2 | Szafka automatyki węzła SAW (RW+RA)..... | 3 |
| 1.4.3 | Instalacje elektryczne ogólne w pomieszczeniu węzła | 4 |
| 1.4.4 | Zasilanie i sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u -2P01..... | 4 |
| 1.4.5 | Sterowanie napędem pompy obiegowej c.o. -3P01 | 4 |
| 1.4.6 | Sygnalizacja..... | 4 |
| 1.4.7 | Regulacja temperatury c.o. | 4 |
| 1.4.8 | Regulacja temperatury c.w.u. | 5 |
| 1.4.9 | Pomiary temperatur | 5 |
| 1.4.10 | Pomiary ciśnień | 6 |
| 1.4.11 | Sygnalizacja wilgotności i zalania | 6 |
| 1.4.12 | Pomiary zużycia wody | 6 |
| 1.4.13 | Automatyczne uzupełnianie zładu..... | 6 |
| 1.4.14 | Pomiary energii cieplnej dla celów telemetrii..... | 7 |
| 1.4.15 | Ochrona od porażeń oraz przepięć | 7 |
| 1.4.16 | Instalacja połączeń wyrównawczych | 7 |
| 1.4.17 | Pomiar energii cieplnej..... | 8 |
| 1.5 | Zestawienie materiałów | 9 |
| 1.6 | Załączniki..... | 11 |
| 1.6.1 | Warunki techniczne MPEC Rzeszów..... | 11 |
| 1.6.2 | Uprawnienia budowlane..... | 15 |
| 1.6.3 | Zaświadczenie o przynależności do POIIB..... | 19 |
| II. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA..... | 21 |
| 2.1 | Spis rysunków:..... | 21 |

I. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA

1.1 Informacje ogólne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych i AKPiA węzła ciepłego c.o + c.w.u o mocy cieplnej: $Q_{co} = 60 \text{ kW}$; $Q_{cwu} = 47 \text{ kW}$ w budynku mieszkalnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie.

1.2 Podstawa opracowania

Znak sprawy: MPEC/DR/520/672/3271/911/21

Numer warunków: 119/111/15/21

Podstawą niniejszego opracowania są następujące dokumenty i ustalenia:

- P.T. węzła ciepłego – branża technologiczna
- warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego wydane przez MPEC sp. z o.o w Rzeszowie
- wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania węzłów ciepłych indywidualnych w systemie ciepłowniczym Rzeszowa
- DTR poszczególnych urządzeń
- obowiązujące normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia dotyczące węzła:

- tablica elektryczna: TW
- szafka automatyki węzła: SAW
- sterowanie pompą obiegową c.o
- sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u
- sygnalizacja,
- instalacje elektryczne i akpia,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.o.,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.w.u.,
- pomiary temperatur,
- pomiar ciśnień,
- pomiar wilgotności,
- pomiary zużycia wody,
- uzupełnienie zładu instalacji c.o,
- pomiary energii cieplnej dla celów telemetrii,
- kontrola zasilania pomieszczenia,
- ochrona przeciwporażeniowa,
- połączenia wyrównawcze.

1.4 Rozwiązania projektowe

1.4.1 Zasilanie energią elektryczną węzła

Projektowany węzeł ciepły będzie zasilany z tablicy głównej RG-2, sekcja TBADM-2. Z tablicy TBADM-2 projektuje się wyprowadzić linię zasilającą do projektowanej tablicy elektrycznej węzła TW, przewodem typu N2XH-J 5x4mm².

Odbiory elektryczne oraz szafkę automatyki węzła projektuje się zasilić z tablicy TW.

Z szafki TW będą zasilane:

- szafka automatyki węzła SAW,

- oświetlenie w pomieszczeniu węzła,
- 2x gniazdo 230V,
- gniazdo 24VAC,

Tablicę elektryczną TW projektuje się jako rozdzielnię n/t, 3x12 mod. Lokalizacja rozdzielni cy wg rysunku EA-01, Schematy i widok rozdzielni cy pokazano na rysunkach EA-03, EA-04.

1.4.2 Szafka automatyki węzła SAW (RW+RA)

W pomieszczeniu węzła zaprojektowano szafę o stopniu ochrony IP 65 w wykonaniu naściennym, drzwiami przezroczystymi, przystosowaną do montażu aparatury modułowej o wymiarach (szer. x wys. x gł. [mm]) 448x432x159 (-RW) oraz szafę o stopniu ochrony IP 65 w wykonaniu naściennym, drzwiami przezroczystymi, przystosowaną do montażu aparatury modułowej o wymiarach (szer. x wys. x gł. [mm]) 340x432x159 (-RA). W szafce –RA projektuje się zabudować regulator węzła oraz centralę telemetryczną, w szafce –RW pozostałe elementy wyposażenia szafki automatyki węzła, wszystkie elementy w szafkach trwale opisać. Szafki montować na konstrukcji kompaktu węzła.

Z szafki SAW będą zasilane i sterowane:

- pompa obiegowa c.o.
- siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
- pompa cyrkulacyjna c.w.u
- siłownik zaworu regulacyjnego c.w.u.

W szafce SAW będzie zabudowany regulator (-R1) typu: RVD 255. Regulator będzie realizował funkcje sterowania temperaturą układów c.o i c.w.u. Połączenia wewnętrzne szafki SAW, widok zabudowy, oraz zestawienie materiałów zostały pokazane na rysunkach EA-05.

W szafce SAW projektuje się zabudować centralę telemetryczną (-R2) typu HAKAR PLS, centrala będzie realizowała telemetrię pracy węzła, połączenia centrali telemetrycznej pokazano na rysunku EA-05.5.

Urządzenia w szafce SAW winny być zamontowane na szynie TH 35-7,5 oraz opisane tabliczkami oznaczeniowymi, zgodnie z dokumentacją.

Regulator RVD 255 będzie realizować:

- sygnalizację stanu pracy układu,
- sterowanie pompy obiegowej c.o.,
 - sterowanie załącz / wyłącz pompę obiegową: -3P01,
 - możliwość ręcznego sterowania pracą pompy -3P01,
- sterowanie pogodowe temperaturą c.o. – elementy układu regulacji:
 - siłownik zaworu 2-drogowego: -3A01,
 - czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametrów: -3A04a,
 - czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów: -3A04b,
 - czujnik temperatury zewnętrznej: -A306,
- sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u,
 - sterowanie załącz / wyłącz pompę cyrkulacyjną: -2P01,
 - możliwość ręcznego sterowania pracą pompy -2P01,
- sterowanie stałotemperaturowe temperaturą c.w.u. – elementy układu regulacji:
 - siłownik zaworu 2-drogowego: -2A01,
 - czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametrów: -2A04a,
 - czujnik temperatury na cyrkulacji c.w.u: -2A04b,
 - termostat bezpieczeństwa c.o: -2A05,

1.4.3 Instalacje elektryczne ogólne w pomieszczeniu węzła

W pomieszczeniu węzła projektuje się instalację oświetleniową, zrealizowaną za pomocą opraw oświetleniowych, LED typu COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66. Wymagane natężenie oświetlenia 200lx. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane lokalnie z łącznika zabudowanego przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia węzła.

W pomieszczeniu węzła projektuje się dwa gniazda 230V oraz gniazdo oświetlenia bezpieczeństwa 24VAC, gniazdo 24VAC będzie zasilane po transformatorze zabudowanym w tablicy TW. Gniazda zabudować pod rozdzielnicą TW na wysokości 0,5m.

1.4.4 Zasilanie i sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u -2P01

Dla instalacji ciepłej wody użytkowej dobrana została pompa jednofazowa typu: STAR-Z 20/5, prod. Wilo, pompa będzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie pracą pompy będzie realizowane automatycznie przez regulator pogodowy. Układ będzie umożliwiał ręczne załączenie pompy z pominięciem regulatora, poprzez przełącznik 0-1-2. Praca/awaria pompy będą sygnalizowane światłem.

Silnik pompy projektuje się zabezpieczyć za pomocą wyłącznika instalacyjnego, dla ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej projektuje się wyłącznik różnicowoprądowy typu A. Parametry znamionowe zabezpieczeń zostały podane w części rysunkowej projektu.

1.4.5 Sterowanie napędem pompy obiegowej c.o. -3P01

Dla instalacji c.o projektuje się pompę obiegową z silnikiem jednofazowym typu: YONOS MAXO 25/0,5-7, prod. Wilo, pompa będzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie pracą pompy będzie realizowane automatycznie przez regulator pogodowy. Układ będzie umożliwiał ręczne załączenie pompy z pominięciem regulatora, poprzez przełącznik 0-1-2. Praca/awaria pompy będą sygnalizowane światłem.

Silnik pompy projektuje się zabezpieczyć za pomocą wyłącznika instalacyjnego, dla ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej projektuje się wyłącznik różnicowoprądowy typu A. Parametry znamionowe zabezpieczeń zostały podane w części rysunkowej projektu.

1.4.6 Sygnalizacja

Projektuje się sygnalizację optyczną pracy układu za pomocą kontrolki zabudowanych w szafie -RW w 3 kolorach:

- biały – układ regulacji znajduje się pod napięciem,
- zielony – praca pompy,
- czerwony – awaria pompy.

W przypadku gdy kontrolki informujące o stanie pompy nie świecą oznacza to postój pompy tzn. wyłączenie przez regulator lub wyłączenie ręczne.

1.4.7 Regulacja temperatury c.o.

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania odbywa się za pomocą następujących urządzeń:

- regulator pogodowy -R1,
- zawór regulacyjny dwudrogowy,
- siłownik współpracujący z zaworem, sterowany trójpozycyjnie - 3A01,
- czujnik zanurzeniowy, zamontowany na zasilaniu instalacji c.o. -3A04a,
- czujnik zanurzeniowy, zamontowany na powrocie instalacji c.o. -3A04b,

- czujnik temperatury zewnętrznej (-A306),

W węźle zaprojektowano automatyczną regulację temperatury zasilania instalacji c.o. w oparciu o regulator RVD255. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o regulację pogodową temperatury c.o. Regulator umożliwia zmianę temperatur w zależności od czasu (godziny, dnia), możliwy jest także odczyt wartości wskazywanej przez czujniki podłączone do regulatora.

1.4.8 Regulacja temperatury c.w.u.

Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą następujących urządzeń:

- regulator pogodowy -R1,
- zawór regulacyjny dwudrogowy,
- siłownik współpracujący z zaworem, sterowany trójpozycyjnie -2A01,
- czujnik zanurzeniowy zamontowany na zasilaniu instalacji c.w.u -2A04a,
- czujnik zanurzeniowy zamontowany na cyrkulacji instalacji c.w.u -2A04b,
- termostat bezpieczeństwa c.w.u TW -2A05.

W węźle zaprojektowano automatyczną regulację temperatury zasilania instalacji c.w.u. w oparciu o regulator RVD255. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o regulację stałowartościową temperatury c.w.u. (zdaną przez użytkownika). Regulator umożliwia zmianę temperatury wody w uzależnieniu od czasu (godziny, dnia).

1.4.9 Pomiary temperatur

Dla potrzeb technologicznych i telemetrycznych projektuje się pomiary temperatur:

- pomiar temperatury zewnętrznej; -A306, czujnik typu: QAC31/101 z elementem pomiarowym: NTC 575; prod. Siemens. Czujnik zabudować od strony północnej na wysokości h=3m,
- pomiar temperatury zasilania c.o.; -3A04a, czujnik typu: QAE2120.010 z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudować na rurociągu,
- pomiar temperatury powrotu c.o.; -3A04b, czujnik typu: QAE2120.010 z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudować na rurociągu,
- pomiar temperatury zasilania c.w.u.; -2A04a, czujnik typu: QAE26.91 z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudować na rurociągu,
- pomiar temperatury cyrkulacji c.w.u.; -2A04b, czujnik typu: QAE26.91 z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudować na rurociągu,
- pomiary temperatur zasilania/powrotu na sieci ciepłowniczej; czujniki w dostawie z przelicznikami ciepła z elementem pomiarowym: PT500; prod. Landis Gyr. Czujniki nabudować na rurociągu,

Uwagi dotyczące montażu czujników:

- czujniki temperatury należy zamontować symetrycznie do osi przewodu pod kątem 45st lub w kolanie rurociągu,
- głębokość zanurzenia powinna wynosić ok. 0,6 średnicy wewnętrznej rurociągu,
- końcówki czujników powinny być skierowane przeciw strumieniowi napływu czynnika grzejącego,
- należy zapewnić dostatecznie dużo miejsca do wymiany czujników lub ich osłon,
- w miejscu montażu czujnika rurociąg należy izolować termicznie,

- izolację ukształtować w taki sposób, aby możliwy był montaż i demontaż czujnika temperatury,

Lokalizacje elementów pomiarowych oraz schemat połączeń czujników pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.10 Pomiary ciśnień

Dla potrzeb technologicznych i telemetrycznych projektuje się pomiary ciśnień:

- pomiar ciśnienia wysoki parametr, zasilanie; -1P01a, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-16 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudować na rurociągu.
- pomiar ciśnienia wysoki parametr, powrót; -1P01b, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-16 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudować na rurociągu.
- pomiar ciśnienia c.o, powrót; -3P02, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-6 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudować na rurociągu.
- pomiar ciśnienia c.w.u, woda zimna; -2P02, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-10 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudować na rurociągu.

Czujniki zabudować na rurociągach poprzez zawory manometryczne i "U" rurki.

Lokalizacje elementów pomiarowych oraz schemat połączeń czujników pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.11 Sygnalizacja wilgotności i zalania

Projektuje się czujnik wilgotności, typu: CV701, prod. ELEKTROBOCK; nastawę czułości czujnika oraz miejsce montażu w pomieszczeniu węzła uzgodnić z Inwestorem.

Dla szybkiego sygnalizowania wycieków w pomieszczeniu węzła projektuje się czujnik zalania typu: PZ 828RC, prod. F&F. Czujnik składa się z przekaźnika zabudowanego w szafce -RW oraz sondy zabudowanej w pomieszczeniu węzła w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Schemat połączeń czujnika pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.12 Pomiary zużycia wody

W celu opomiarowania zużycia wody w węźle projektuje się pomiary zużycia wody:

- układ uzupełniania c.o: -1L05,
- woda zimna c.w.u: -2L01,

W zakresie branży technologicznej jest montaż wodomierzy, wodomierze będą wyposażone w wyjście impulsowe, wyjścia impulsowe wprowadzić na moduł telemetryczny -R2.

Schemat połączeń wodomierzy pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.13 Automatyczne uzupełnianie zładu

W celu prowadzenia nadzoru nad ubytkami wody w instalacji dobrano wodomierz -1L05 z nadajnikiem impulsów. Nadajnik wodomierza należy połączyć z wejściem centrali telemetrycznej -R2.

Z wyjścia regulatora -R1 projektuje się sterowanie cewki elektrozaworu -1A09, uzupełniania wody. Czasy uzupełniania ustawić w regulatorze zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.14 Pomiary energii cieplnej dla celów telemetrii

W celu opomiarowania ilości ciepła pobieranego przez instalację c.o projektuje się układ pomiarowy ciepła -3L03a składający się z:

- przelicznika: UH50-B21,
- przepływomierza,
- czujników temperatury na zasilaniu i powrocie,

W celu opomiarowania ilości ciepła pobieranego przez instalację c.w.u projektuje się układ pomiarowy ciepła -2L02a składający się z:

- przelicznika: UH50-B36,
- przepływomierza,
- czujników temperatury na zasilaniu i powrocie,

Przeliczniki ciepła projektuje się połączyć z modulem telemetrycznym po protokole M-Bus. Schematy połączeń przeliczników pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.15 Ochrona od porażen oraz przepięć

Instalację ochrony od porażen projektuje się w oparciu o obowiązującą normę Polską Normę PN-HD 60364-4-41:2017. Układ sieci TN-S. Ochronę przeciwporażeniową w pomieszczeniu projektowanego węzła stanowi samoczynne wyłączenie napięcia w układzie „TN-S”, w czasie: 0,4s – dla obwodów o prądzie znamionowym do 32A; przez zastosowanie urządzeń nadprądowych oraz wkładek topikowych.

Ochronę dodatkową stanowi zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie różnicowym $I_{\Delta}=30\text{mA}$ oraz połączeń wyrównawczych.

Stosować kolorystykę przewodów wg PN:

L1, L2, L3 – barwa czarna lub brązowa

N – barwa niebieska

PE – barwa zielono-żółta.

Skuteczność ochrony od porażen należy potwierdzić pomiarami.

Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016. Projektuje się zastosowanie ochronnika przeciwprzepięciowego typu 1+2, przystosowanego do współpracy z siecią w układzie TN-S.

1.4.16 Instalacja połączeń wyrównawczych

Projektowaną instalację połączeń wyrównawczych połączyć z istniejącą instalacją uziemiającą obiektu. Szyny wyrównania potencjału SWP, połączyć między sobą kablem typu LgYżo 16mm². Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgYżo 1x6mm² od szyn wyrównania potencjału, połączeniami wyrównawczymi objąć:

- szafy elektryczne poprzez szynę ochronną PE
- metalowe rurociągi
- pompy
- rozdzielacze
- konstrukcję nośną węzła
- wszystkie metalowe rurociągi wchodzące do pomieszczenia
- naczynie wzbiorcze i zasobnik
- metalową stolarkę
- metalową armaturę

- wszystkie części przewodzące obce jednocześnie dostępne, o ile ich instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej

Połączenia rur należy wykonać za pomocą obejm i zacisków śrubowych.

1.4.17 Pomiar energii cieplnej

Dostawa i montaż układów pomiarowych wg MPEC Rzeszów.

Projektant:

mgr inż. Mateusz Cukierda

nr upr. PDK/0151/PWOE/17

1.5 Zestawienie materiałów

| Symbol | Typ | Ref. | Ilość |
|---|---|---------------------|-------|
| Tablica TW – zestawienie materiałów wg części rysunkowej dokumentacji | | | |
| Szafa SAW (-RW, -RA) – zestawienie materiałów wg części rysunkowej dokumentacji | | | |
| OBIEKT | | | |
| | Przewód LgYŻo 6mm ² | | 25m |
| | Przewód LgYŻo 16mm ² | | 15m |
| | Szyna połączeń wyrównawczych SWP | SWP-G1 | 3szt |
| | Obejmy uziemiające | | 10szt |
| | Rura elektroinstalacyjna fi 22 | RL 22 | 60m |
| | Oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66 | | 1 szt |
| | Łącznik pojedynczy IP44 n/t | | 1 szt |
| | Gniazdo 24VAC IP44 | | 1 szt |
| | Gniazdo 230V IP44, n/t 16A/Z | | 2szt |
| | Przewód OWYŻo 3x2,5mm ² | | 10m |
| | Przewód YDY 2x2,5mm ² | | 5m |
| | Przewód YDY 3x1,5mm ² | | 10m |
| | Przewód OWYŻo 2x1,0mm ² | | 5m |
| | Przewód OWYŻo 3x1,0mm ² | | 25m |
| | Przewód OWY 4x1,0mm ² | | 10m |
| | Przewód OWY 2x0,75mm ² | | 30m |
| | Przewód OWY 2x1mm ² | | 10m |
| | Przewód LiYY 2x1mm ² | | 15m |
| | Przewód LiYCY 2x1mm ² | | 25m |
| | Przewód LiYCY 4x0,5mm ² | | 20m |
| | Przewód OWYŻo 3x1,5mm ² | | 10m |
| -A306 | Czujnik temperatury zewnętrznej z elementem pomiarowym: NTC 575; prod. Siemens | QAC31/101 | 1 szt |
| -3A04a, -3A04b | Czujnik temperatury c.o. z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens | QAE2120.010 | 2szt |
| -2A04a, -2A04b | Czujnik temperatury c.w.u. z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens | QAE26.91 | 2szt |
| -1P01a -1P01b | Przetwornik ciśnienia wysoki parametr, zakres: 0-16 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss | MBS 3000 | 2szt |
| -3P02 | Przetwornik ciśnienia c.o.; zakres: 0-6 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss | MBS 3000 | 1 szt |
| -2P02 | Przetwornik ciśnienia c.w.u.; zakres: 0-10 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss | MBS 3000 | 1 szt |
| -2A05 | Termostat zabezpieczający c.w.u. TW | RAK-TW1000HB | 1 szt |
| -3A01 | Siłownik zaworu c.o. sterowany trójpozycyjnie 230V (dostawa w kpl. z zaworem) | SAS31.00 | 1 szt |
| -2A01 | Siłownik zaworu c.w.u. sterowany trójpozycyjnie 230V (dostawa w kpl. z zaworem) | SAS31.53 | 1 szt |
| -3P01 | Pompa obiegowa (dostawa w wg technologii) | YONOS MAXO 25/0,5-7 | 1 szt |
| -2P01 | Pompa cyrkulacyjna (dostawa w wg technologii) | STAR-Z 20/5 | 1 szt |
| -1A09 | Zawór elektromagnetyczny EV220B15B+cewka BE (dostawa w wg technologii) | | 1 szt |
| -1L05, -2L01 | Wodomierz (dostawa w wg technologii) | | 2szt |
| -2L02a | Licznik energii cieplnej c.w.u., telemetria | UH50-B36 | 1 szt |
| | Czujniki temperatury dostarczane razem z ciepłomierzem | Pt 500 | 2szt |
| | Ultradźwiękowy przetwornik przepływu | | 1 szt |

| | | | |
|--------|---|--------------|------|
| -2L02 | Licznik energii cieplnej c.w.u, pomiar rozliczeniowy (dostawa MPEC) | MULTICAL 603 | 1szt |
| | Czujniki temperatury dostarczane razem z ciepłomierzem (dostawa MPEC) | Pt 500 | 2szt |
| | Ultradźwiękowy przetwornik przepływu (dostawa MPEC) | ULTRAFLOW 54 | 1szt |
| -3L03a | Licznik energii cieplnej c.o, telemetria | UH50-B21 | 1szt |
| | Czujniki temperatury dostarczane razem z ciepłomierzem | Pt 500 | 2szt |
| | Ultradźwiękowy przetwornik przepływu | | 1szt |
| -3L03 | Licznik energii cieplnej c.o, pomiar rozliczeniowy (dostawa MPEC) | MULTICAL 603 | 1szt |
| | Czujniki temperatury dostarczane razem z ciepłomierzem (dostawa MPEC) | Pt 500 | 2szt |
| | Ultradźwiękowy przetwornik przepływu (dostawa MPEC) | ULTRAFLOW 54 | 1szt |

1.6 Załączniki

1.6.1 Warunki techniczne MPEC Rzeszów



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Rzeszów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 (skr. poczt. 218) | tel. 17 85 41 542

e-mail: sekretariat@mpecrzeszow.pl | KRS: 0000294660 | NIP: 8133527259 | REGON: 180279488

Kapitał Zakładowy: 52 075 000,00 zł | Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nasz znak: MPEC/DR/520/672/3271/911/21

Rzeszów, dn. 25.11.2021r.

Spółdzielnia ZODIAK

35 – 326 Rzeszów

Al. T. Rejtana 47

Warunki nr 119/111/15/21 przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej

Na podstawie Państwa wniosku z dnia 18.11.2021r., w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92) podajemy poniżej warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w ramach zmiany sposobu zasilania dla **budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Rejtana 39** w Rzeszowie, który zasilany jest obecnie w ciepło na cele c.o. i c.w.u. za pośrednictwem sieci niskich parametrów z węzła grupowego „W-108” zlokalizowanego w budynku przy ul. Krzyżanowskiego 8 w Rzeszowie. Niniejsze warunki zastępują wydane przez nas warunki nr 76/111/15/17 z dnia 04.05.2017r.

A. Wnioskodawca

Spółdzielnia ZODIAK, 35 – 326 Rzeszów, Al. T. Rejtana 47

B. Informacja dotycząca obiektu

B.1. Dane dotyczące budynku:

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m²] – 1 123

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m³] – 4 844

B.2. Moc cieplna zamówiona:

Całkowita: - 90,0 kW

w tym na cele:

centralnego ogrzewania - 60,0 kW,

cieplej wody użytkowej - 30,0 kW.

C. Miejsce dostawy ciepła - projektowany dwufunkcyjny węzeł cieplny dla budynku jw.

D. Wymogi dotyczące przyłącza ciepłego

D.1. Przyłącze cieplne do węzła o średnicy 2xø48,3/125mm zostanie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym sieci ciepłych wysokich parametrów, który zostanie opracowany na zlecenie MPEC Rzeszów w ramach likwidacji węzła grupowego „W-108” zlokalizowanego w budynku przy ul. Krzyżanowskiego 8.

E. Wymogi dotyczące węzła ciepłego

E.1. Węzeł cieplny zlokalizowany będzie w pomieszczeniu istniejącej rozdzielni ciepła, przylegającej do ściany zewnętrznej budynku.

E.2. Węzeł cieplny winien dostarczać ciepło dla jednego odbiorcy, być dostępny dla obsługi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób.

E.3. Węzeł cieplny należy zaprojektować zgodnie z normą BN-90/8864-46. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

E.4. Węzeł cieplny na cele c.o. i c.w.u. należy zaprojektować jako wymiennikowy z wymiennikami ciepła typu Jad lub płytowymi, z automatyczną regulacją „pogodową” dla c.o. regulacją stałowartościową temperatury ciepłej wody oraz regulatorem różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dla każdego węzła oddzielnie. W przypadku instalacji wewnętrznych wykonanych z tworzywa sztucznego należy zaprojektować w węźle zabezpieczenie przed przekroczeniem

dopuszczalnej temperatury czynnika grzejącego dla instalacji. Węzeł cieplny na potrzeby c.w.u. należy zaprojektować w układzie równoległym z zasobnikiem ciepła typu przepływowego i pompą cyrkulacyjną. Zasobnik ciepła zaleca się stosować ze stali nierdzewnej. Przy zasobniku należy zaprojektować obejście umożliwiające przepływ ciepłej wody bezpośrednio do instalacji z pominięciem zasobnika. Na rurociągu wody wodociągowej zimnej przed wymiennikiem oraz na rurociągu ciepłej wody na wyjściu z zasobnika należy zaprojektować kurki do pobierania próbek wody.

- E.5. Dla celów rozliczeniowych za pobrane przez budynek ciepło należy zaprojektować dwa liczniki ciepła: jeden dla c.o. drugi dla c.w.u. Liczniki ciepła projektować z ultradźwiękowymi przetwornikami i przelicznikiem przystosowanym do włączenia do zdalnego systemu czytania danych drogą radiową. Przetworniki należy projektować na rurociągu zasilającym wysokich parametrów, z filtrami siatkowymi (gęstość oczek 600/cm²) przed przetwornikami. Przed przetwornikami nie należy projektować żadnych urządzeń dławiących (reduktorów, regulatorów) oraz stosować odcinki proste przed - 5d i za przetwornikami - 3d. Na schemacie montażowym węzła cieplnego należy zaznaczyć odcinki proste jw. oraz średnice zwężeń przed przetwornikami i innymi urządzeniami regulacyjnymi.

F. Wymogi dotyczące instalacji odbiorczych

- F.1. Napełnianie i uzupełnianie wodą instalacji c.o. należy zaprojektować z sieci ciepłowniczej. Dla pomiaru ilości wody uzupełniającej należy zaprojektować wodomierz. Wodomierz projektować z filtrem siatkowym przed i zaworem zwrotnym za wodomierzem.
- F.2. Instalacje odbiorcze c.o. należy dostosować do nowych warunków pracy (regulacja hydrauliczna).

G. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej

- G.1. Temperatura wody sieciowej w sezonie grzewczym - 135/70 °C z regulacją jakościowo-ilościową w źródle ciepła.
- G.2. Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego - 70 °C.
- G.3. Maksymalna temperatura wody sieciowej w okresie przejściowym sezonu grzewczego i lata +65 °C na zasilaniu.
- G.4. Rzędne linii ciśnień na wejściu sieci cieplnej do budynku:
- | | | |
|---------------------|-----------|----------|
| przewód zasilający | 285 - 280 | m n.p.m. |
| przewód powrotny | 240 - 245 | m n.p.m. |
| ciśnienie statyczne | 265 m | n.p.m. |
- G.5. Dostawca przyznaje obliczeniowe natężenie przepływu wody sieciowej dla całkowitych potrzeb ciepła Odbiorcy dla budynku, przy różnicy temperatur max. 65°C w ilości 1,19 m³/h, a przy różnicy temperatur min. 25°C w okresie lata w ilości 1,03 m³/h. Dostawa ciepła na cele c.w.u. możliwa jest przez cały rok.

H. Wymogi formalne

- H.1. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 wraz z późn. zm.) oraz przepisami ppoż.
- H.2. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).
- H.3. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- H.4. Do rozpatrzenia w MPEC należy przedłożyć projekt węzła cieplnego w zakresie technologicznym, instalacji elektrycznej i AKPiA. Wszystkie części dokumentacji węzła cieplnego jw. winny być przedłożone do uzgodnienia równocześnie. Po jednym egzemplarzu uzgodnionej dokumentacji pozostawimy w MPEC w celach dokonywania odbioru robót od wykonawcy i eksploatacyjnych.
- H.5. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

- H.6. W ramach likwidacji grupowego węzła cieplnego „W-108” MPEC wykona sieć i przyłączy wysokich parametrów oraz zamontuje liczniki ciepła, regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu w węzłach cieplnych oraz wodomierza wody uzupełniającej w węźle cieplnym.
- H.7. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji MPEC zawrze ze Spółdzielnią umowę, w której zostaną określone terminy i zakres realizacji oraz sposób finansowania inwestycji.

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.
Kierownik Działu Rozwoju i Promocji
[Signature]
mgr inż. Beata Kuczakiewicz

PREZES Zarządu
[Signature]
mgr inż. Lesław Bęgal

Otrzymują:

① x adresat + zał. graficzny,
1 x a/a.

www.mpecrzeszow.pl



**ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
DO WARUNKÓW NR 119/111/15/21
znak: MPEC/DR/520/672/3271/911/21
z dnia 25.11.2021r.**

OZNACZENIA:

W Lokalizacja węzła cieplnego

Skala 1:500

W

Skala 1:500

1.6.2 Uprawnienia budowlane



PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0082/17

Rzeszów, 2017-06-20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.*) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

Pan Mateusz Cukierda

magister inżynier
(kierunek studiów - elektrotechnika)
ur. dnia 16 marca 1989 r. miejsce urodzenia – Jarosław

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0151/PWOE/17

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający PDK OIIB

mgr inż. Andrzej Mamczur.....
inż. Stanisław Dołęgowski.....
inż. Andrzej Tarczyński.....



**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

Pan Mateusz Cukierda

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1. projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;**
- 2. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;**
- 3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;**
- 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;**
- 5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniają również do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności, objętej niniejszymi uprawnieniami.



Skład Orzekający PDK OIIB

mgr inż. Andrzej Mamczur.....
inż. Stanisław Dołęgowski.....
inż. Andrzej Tarczyński.....

Otrzymują:

- ① Pan Mateusz Cukierda
Ul. Jarosławska 22
37-522 Wiązownica
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.



PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0065/06

Rzeszów, 2006-12-29

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.*) art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578*), w związku z art.104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm*)

stwierdzamy, że

Pan ROBERT BĘBEN

magister inżynier

/kierunek studiów- elektrotechnika /

ur. 9 kwietnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszów
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej:

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
① Pan Robert Bęben
ul. Wyspiańskiego 35/67
35-111 Rzeszów
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako
mgr inż. Andrzej Hliniak
mgr inż. Lech Krupiński

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń:
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

Pan Robert Bęben

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym
wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1. projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,**
- 2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z
zastrzeżeniem art. 62 ust.5 ustawy**

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej
niniejszymi uprawnieniami,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urządzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

dr inż. Zbigniew Plewako

1.6.3 Zaświadczenie o przynależności do POIIB



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J5G-K4P-Z18 *

Pan Mateusz Cukierda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0132/17
adres zamieszkania m. Bobrowa 137, 39-203 Bobrowa
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IEM-SWH-7FJ *

Pan Robert Bęben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06
adres zamieszkania ul. Myśliwska 185, 35-212 Rzeszów
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)


* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

2.1 Spis rysunków:

| Nr | Tytuł | Skala |
|-----------|--|--------------|
| EA-00 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| EA-01 | Rzut pomieszczenia węzła | 1:50 |
| EA-02 | Schemat technologiczny | - |
| EA-03.1-5 | Tablica elektryczna węzła cieplnego TW – schemat ideowy | - |
| EA-04 | Tablica elektryczna węzła cieplnego TW – widok zabudowy | - |
| EA-05.1-7 | Szafka automatyki węzła SAW | - |
| EA-06 | Schemat połączeń układów pomiarowych dla celów telemetrii | - |
| EA-07 | Schemat połączeń układów pomiarowych dla celów rozliczeniowych | - |



ul. Dąbrowskiego 7
35-033 Rzeszów
www.bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów



Lokalizacja inwestycji : ul. Rejtana 39
35-329 Rzeszów


Tytuł opracowania :

Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie

Tytuł rysunku :

Plan sytuacyjny

| | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|---|-----------------|--------------|
| Zakres opracowania : | | PROJEKT WYKONAWCZY | | Data opracowania : | Skala rysunku : | |
| | | | | XI 2021 | 1:500 | |
| Zespół projektowy : | | Nr uprawnień budowlanych : | | Podpis : | | Nr rysunku : |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE : | | | | | | |
| Projektował: | | PDK/0151/PWOE/17 | |  | | EA-00 |
| mgr inż. Mateusz CUKIERDA | | | | | | |
| Sprawdził: | | PDK/0191/POOE/06 | |  | | |
| mgr inż. Robert BĘBEN | | | | | | |



| Pomieszczenie wymiennikowni - objaśnienia | |
|---|--|
| 1 | proj. naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. wraz z rurą wzbiorczą |
| 2 | istn. komin wentylacyjny |
| 3 | istn. instalacja c.o. do wpięcia po nowym rozdzielaczu |
| 4 | istn. pion kanalizacyjny |
| 5 | proj. węzeł cieplny - sekcja centralnego ogrzewania |
| 6 | istn. rozdzielacz c.o. - do wymiany i modernizacji |
| 7 | proj. węzeł cieplny - sekcja ciepłej wody użytkowej |
| 8 | istn. zasilanie niskich parametrów c.o. - do likwidacji |
| 9 | istn. instalacja c.o. do wpięcia po nowym rozdzielaczu |
| 10 | proj. przyłącze ciepłe wysokich parametrów do węzła |
| 11 | proj. zasobnik cwu 500l |
| 12 | proj. "by-pass" zbiornika cwu |
| 13 | proj. zasilanie poziomów rozprowadzających cwu |
| 14 | proj. zasilanie instalacji cyrkulacji cwu |
| 15 | proj. zasilanie węzła cwu w zimną wodę |
| 16 | proj. rozdzielacz c.o. |
| 17 | kratka odwodnienia - do wymiany i modernizacji |
| 18 | zlewozmywak - proj. usytuowanie |

- UWAGA:
- w trakcie wykonywania robót przewidzieć do wymiany rozdzielacz wraz z jego zasilaniem oraz wpięciem w istn. układ c.o.,
 - przewidzieć dostosowanie poziomów i podejść pod piony c.o. w związku ze zmianą sposobu zasilania
 - prace wykonywać dla równoległe działających układów grzewczych w celu ograniczenia przerw w dostawie ciepła,
 - w trakcie realizacji prac zapewnić dostawę ciepła poprzez instalację tymczasową.



LEGENDA- instalacje elektryczne i AKPIA:

- TW - tablica elektryczna węzła
SAW - szafa automatyki węzła
24V - gniazdo 24VAC IP44
230V - gniazdo pojedyncze n/t 230V 16A/Z IP44
a - łącznik jednobiegunowy IP44 n/t
1 - oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66
SWP - szyna wyrównania potencjałów
----- - przewód LgYżo 1x16mm2

UWAGI!

1. Istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniu węzła zdemontować.
2. Dla zasilania tablicy TW wykorzystać kabel zasilający, zabudowany w ramach odrębnego projektu.
3. Czujnik temperatury zewnętrznej zabudować na ścianie zewnętrznej od strony północnej budynku, wysokość montażu h=3m, przewód do czujnika na zewnątrz prowadzić w rurze stalowej typu 6220 ZNM.
4. Instalację połączeń wyrównawczych przyłączyć do istniejącej instalacji uziemiającej obiektu.
5. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgYżo 1x6mm2, od szyn wyrównania potencjału SWP.

- Połączeniami wyrównawczymi objąć
- szafy elektryczne poprzez szynę ochronną PE
 - metalowe rurociągi
 - pompy
 - rozdzielacze
 - konstrukcję nośną węzła
 - wszystkie metalowe rurociągi wchodzące do pomieszczenia węzła
 - naczynia wzbiorcze
 - metalową stolarkę drzwiową
 - metalową armaturę
 - wszystkie części przewodzące obce jednocześnie dostępne, o ile ich instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | | Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów | |
| ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl | | Lokalizacja inwestycji : ul. Rejtana 39 35-329 Rzeszów | |
| Tytuł opracowania : Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | | | |
| Tytuł rysunku : Rzut pomieszczenia węzła | | | |
| Zakres opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY | | Data opracowania : XI 2021 | Skala rysunku : 1:50 |
| Zespół projektowy : | | Nr uprawnień budowlanych : | Podpis : Nr rysunku : |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE : | | | |
| Projektował: mgr inż. Mateusz CUKIERDA | | PDK/0151/PWOE/17 |  EA-01 |
| Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN | | PDK/0191/POOE/06 | |

Typ: ECWR- 60/50
Obiekt: Rzeszów, ul. Rejtana 39
Kod: 517321

Wykaz urządzeń wchodzących w skład węzła

Opis: dwufunkcyjny węzeł ciepły woda-woda zasilany z miejskiej sieci ciepłnej o parametrach j.n.:

Parametry pracy

Strona wysokoparametrowa

| | |
|------------------------------|-----|
| Cisnienie max pracy - bar | 16 |
| Temperatura max pracy - st C | 135 |

Strona niskoparametrowa

| | | |
|--|------|--------|
| Parametry \ Rodzaj instalacji odbiorczej | c.o. | c.w.u. |
| Moc kW | 60,0 | 47 |
| Temperatura zasilania st C | 90 | 55 |
| Temperatura powrotu st C | 70 | 5 |
| Cisnienie max pracy bar | 4,0 | 6,0 |

1. Moduł przyłączeniowy (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)

| Numer urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | DN | Ilość | producent |
|------------------|--|---|----|-------|-----------|
| 1F01 | Filtr siatkowy kolnierzowy 600oczek/cm2 PN16 | WK-OF 25 | 25 | 1 | Efar |
| 1F02 | Filtr siatkowy gwintowany | FS | 15 | 1 | Perfexim |
| 1L05 | Wodomierz uzupełniania do wody gorącej (10l/imp) - MID | JS-1,6NK dn 15 , Q3 1,6 m3/h | 15 | 1 | Powogaz |
| 1L05a | Wodomierz uzupełniania do wody gorącej - MID - WSTAWKA | JS-1,6 dn 15 , Q3 1,6 m3/h | 15 | 1 | Powogaz |
| 1T01 | Termometr tarczowy bimetaliczny | T100 / 0 - 160°C / R-60 | | 2 | Wika |
| 1M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurką | M100 / 0-1,6 MPa | | 2 | Wika |
| 1P01 | Przetwornik ciśnienia z kurkiem manom.+ U-rurką [060G3831] | MBS3000; 0-16bar; 0-10V; M20x1,5 | | 2 | Danfoss |
| 1Z05 | Zawór zwrotny gwintowany | PN16 | 15 | 1 | Perfexim |
| 1A09 | Zawór elektromagnetyczny | EY220B 15B [032U7115] + cewka BE [018F6701] | | 1 | Danfoss |
| 1S01 | Zawór kulowy kolnierzowy | PN25 | 25 | 2 | Broen |
| 1S04 | Zawór kulowy spawany - uzupełnianie | PN16 | 15 | 1 | Broen |
| - | Rurociągi w obrębie węzła ciepłego | moduł przyłączniowy | 25 | kpl. | - |

2. Moduł ciepłej wody użytkowej (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)

| Numer urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | DN | Ilość | producent | |
|----------------------------|--|--|----|-------|---|-------|
| Strona wysokoparametrowa : | | | | | | |
| 2W01 | Wymiennik ciepła c.w.u. z izolacją, stal gat. 321, kołnierze stal nierdzewna | JAD 3/18, 321 ST.KN | | 1 | Artpol/Secespol | |
| 2A01 | Silownik zaworu regulacyjnego c.w.u. | SAS31.53 | | 1 | Siemens | |
| 2A02 | Zawór regulacyjny c.w.u. | VVG549 Kvs 2,50 m3/h | 15 | 1 | Siemens | |
| 2A03 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu c.w.u. | 46-6 Kvs 4,00 m³/h | 15 | 1 | Samson - WSTAWKA Dostarcza MPEC Rzeszów | |
| | Zakres nastaw przepływu | 0,5...2,5 m³/h | | | | |
| | Zakres nastaw ciśnienia | 0,2 ... 1 bar | | | | |
| 2G01 | Zawór kulowy gwintowany | PN25 | 10 | 1 | Perfexim | |
| 2L02 | Licznik energii cieplnej c.w.u. | zasilanie - Dostarcza MPEC Rzeszów | | | kpl. | |
| | Urządzenie zliczające | | | | 1 | |
| | Przetwornik przepływu / gwintowany L=190mm | Ultraflow 54 , Qn = 2,5 m³/h | 20 | 1 | Kamstrup | |
| | Czujnik temperatury zasilania | Pt 500 | | | 1 | |
| | Czujnik temperatury powrotu | Pt 500 | | | 1 | |
| 2L02a | Licznik energii cieplnej c.w.u. | zasilanie | | | kpl. | |
| | Urządzenie zliczające | | | | 1 | |
| | Przetwornik przepływu / gwintowany L=130mm | UH50-B36 + NL-adapter-T550 , Qn = 2,5 m³/h | 20 | 1 | Landis&Gyr | |
| | Czujnik temperatury zasilania | Pt 500 | | | 1 | |
| | Czujnik temperatury powrotu | Pt 500 | | | 1 | |
| 2F01 | Filtr siatkowy kołnierzowy 600oczek/cm2 PN16 | WK-OF | 25 | 1 | Efar | |
| 2M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurką | M100 / 0-1,6 MPa | | | 1 | Wika |
| 2S01 | Zawór kulowy spawany - c.w.u. | PN16 | | 25 | 2 | Broen |
| 2S03 | Zawór kulowy spawany - odpowietrzenie | PN16 | | 15 | 1 | Broen |
| 2S04 | Zawór kulowy spawany - odwodnienie | PN16 | | 15 | 1 | Broen |
| - | Rurociągi w obrębie węzła ciepłego | moduł c.w.u. - strona wysokoparametrowa | | 25 | kpl. | - |

Strona niskoparametrowa :

| | | | | | |
|------|--|----------------------------------|----|---|----------------|
| 2A04 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej | QAE26.91 | | 2 | Siemens |
| 2A05 | Termostat z osłoną ze stali nierdzewnej | RAK-TW.1000HB | | 1 | Siemens |
| 2P01 | Pompa cyrkulacyjna | Star-Z 20/5 1- | | 1 | Wilo |
| 2P02 | Przetwornik ciśnienia z kurkiem manom.+ U-rurką [060G3830] | MBS3000; 0-10bar; 0-10V; M20x1,5 | | 1 | Danfoss |
| 2L01 | Wodomierz zimnej wody (10l/imp) - wg MID | JS-2,5NK dn 15 , Q3 2,50 m3/h | | 1 | Powogaz |
| 2B01 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | SYR 2115 dn 25 po= 0,6 MPa | | 1 | Hans Sasserath |
| 2M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. | M100 / 0-1,0 MPa | | 3 | Wika |
| 2T01 | Termometr tarczowy bimetaliczny | T100 / 0 - 60°C / R-60 | | 1 | Wika |
| 2T02 | Termometr tarczowy bimetaliczny | T100 / 0 - 120°C / R-60 | | 1 | Wika |
| 2F01 | Filtr siatkowy mufowy | FS-25 | 25 | 1 | Perfexim |
| 2F02 | Filtr siatkowy mufowy | FS-20 | 20 | 1 | Perfexim |
| 2Z01 | Zawór zwrotny mufowy | PN10 | 25 | 1 | Perfexim |
| 2Z02 | Zawór zwrotny mufowy | Socla 601 | 20 | 1 | Socla |
| 2G01 | Zawór kulowy gwintowany | PN10 | 25 | 3 | Perfexim |
| 2G02 | Zawór kulowy gwintowany | PN10 | 20 | 2 | Perfexim |
| 2G03 | Zawór kulowy gwintowany - odwodnienie | PN10 | 20 | 1 | Perfexim |
| 2G04 | Zawór kulowy gwintowany - do poboru próbek wody | PN10 | 15 | 1 | Perfexim |
| 2N01 | Stabilizator ciepłej wody nierdzewny AISI 304, z izolacją, króćce boczne KB3 | 500 1 0,6 MPa | | 1 | Instalmet |
| | Przeciwnokierownik nierdz. AISI304 PN6 gwint. | | 65 | 2 | OEM/ETX |
| 2G05 | Zawór kulowy gwintowany | PN10 | 25 | 1 | Perfexim |

3. Moduł centralnego ogrzewania (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)


| Numer urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | DN | Ilość | producent |
|----------------------------|--|--|----|-------|--|
| Strona wysokoparametrowa : | | | | | |
| 3W01 | Wymiennik ciepła c.o. z izolacją | JAD 3/18, 321 ST.KW | | 1 | Artpol/Secespol |
| 3A01 | Silownik zaworu regulacyjnego c.o. | SAS31.00 | | 1 | Siemens |
| 3A02 | Zawór regulacyjny c.o. | VVG549 Kvs 1,60 m³/h | 15 | 1 | Siemens |
| 3A03 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu c.o. | 46-6 Kvs 2,50 m³/h | 15 | 1 | Samson - WSTAWKA Dostarcza MPEC Rzeszów |
| | Zakres nastaw przepływu | 0,2...1,2 m³/h | | | |
| | Zakres nastaw ciśnienia | 0,2 ... 1 bar | | | |
| 3G01 | Zawór kulowy gwintowany | PN25 | 10 | 1 | Perfexim |
| 3L03 | Licznik energii cieplnej c.o. | zasilanie - Dostarcza MPEC Rzeszów | | kpl. | Kamstrup |
| | Urządzenie zliczające | | | 1 | |
| | Przetwornik przepływu / gwintowany L=110mm | Ultraflow 54 , Qn = 1,5 m³/h | 15 | 1 | |
| | Czujnik temperatury zasilania | Pt 500 | | 1 | |
| 3L03a | Czujnik temperatury powrotu | Pt 500 | | 1 | Landis&Gyr |
| | Licznik energii cieplnej c.o. | zasilanie | | kpl. | |
| | Urządzenie zliczające | | | 1 | |
| | Przetwornik przepływu / gwintowany L=110mm | UH50-B21 + NL-adapter-T550 , Qn = 1,5 m³/h | 15 | 1 | |
| | Czujnik temperatury zasilania | Pt 500 | | 1 | |
| | Czujnik temperatury powrotu | Pt 500 | | 1 | |
| 3S01 | Zawór kulowy spawany - c.o. | PN16 | 25 | 2 | Broen |
| 3F01 | Filtr siatkowy kolnierzowy 600oczek/cm2 PN16 | WK-OF | 25 | 1 | Efar |
| 3M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurką | M100 / 0-1,6 MPa | | 1 | Wika |
| 3S02 | Zawór kulowy spawalny | PN16 | 15 | 1 | Broen |
| 3S03 | Zawór kulowy spawalny | PN16 | 15 | 1 | Broen |
| - | Rurociągi w obrębie węzła ciepłego | modul c.o. - strona wysokoparametrowa | 25 | kpl. | - |

Strona niskoparametrowa :


| | | | | | |
|-------|---|---------------------------------|----|---|----------------|
| 3A00 | Regulator temperatury + podstawa AGS26x | RVD255/109-C z M-bus | | 1 | Siemens |
| 3A00a | Urządzenia do telemetrii (konfiguracja dla SM Zodiak,opłata abonamentowa przesyłu danych GSM na 10 lat) | HAKAR-PLS-GSM | | 1 | Landis&Gyr |
| 3A04 | Czujnik temperatury wody instalacyjnej | QAE2120.010 | | 2 | Siemens |
| 3P01 | Pompa obiegowa c.o. z izolacją | Yonos Maxo 25/0,5-7 | | 1 | Wilo |
| 3P02 | Przetwornik ciśnienia z kurkiem manom.+ U-rurką [060G3829] | MBS3000; 0-6bar; 0-10V; M20x1,5 | | 1 | Danfoss |
| 3B01 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | SYR1915 dn 32 po= 4 bar | | 1 | Hans Sasserath |
| 3M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. | M100 / 0-0,6 MPa | | 3 | Wika |
| 3T01 | Termometr tarczowy bimetaliczny | T100 / 0 - 120°C / R-60 | | 1 | Wika |
| 3F01 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-32 | 32 | 1 | Perfexim |
| 3Z01 | Zawór zwrotny | PN10 | 32 | 1 | Perfexim |
| 3G01 | Zawór kulowy gwintowany | PN10 | 32 | 2 | Perfexim |
| 3G03 | Zawór kulowy gwintowany | PN10 | 20 | 1 | Perfexim |
| 3G05 | Zawór kulowy gwintowany | PN10 | 15 | 4 | Perfexim |
| 3O01 | Separator powietrza | Spirovent AA125 + izolacja | 32 | 1 | Husty |

Urządzenia poza węzłem kompaktowym - dostawa "luzem"


| | | | | | |
|------|---|-------------------------|----|---|----------|
| 2M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. | M100 / 0-1,0 MPa | | 1 | Wika |
| 2T01 | Termometr tarczowy bimetaliczny | T100 / 0 - 120°C / R-60 | | 1 | Wika |
| 2G01 | Zawór kulowy gwintowany | PN10 | 25 | 4 | Perfexim |
| 2G04 | Zawór kulowy gwintowany - do poboru próbek wody | PN10 | 15 | 1 | Perfexim |
| 3N01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | 80N | | 1 | Reflex |
| 3G04 | Złącze samozamykające | SU | 25 | 1 | Caleffi |
| 3M01 | Manometr tarczowy z kurkiem manom. | M100 / 0-0,6 MPa | | 1 | Wika |
| 3A06 | Czujnik temperatury zewnętrznej | QAC31/101 | | 1 | Siemens |



| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bipie.com.pl biuro@bipie.com.pl | Inwestor : | Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów | |
| | Lokalizacja inwestycji : | ul. Rejtana 39 35-329 Rzeszów | |
| Tytuł opracowania : | | | |
| Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | | | |
| Tytuł rysunku : | | | |
| Schemat technologiczny | | | |
| Zakres opracowania : | | PROJEKT WYKONAWCZY | Data opracowania : XI 2021 |
| Zespół projektowy : | | Nr uprawnień budowlanych : | Skala rysunku : - |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE : | | Podpis : | Nr rysunku : |
| Projektował: mgr inż. Mateusz CUKIERDA | | PDK/0151/PW0E/17 |  Bęben |
| Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN | | PDK/0191/POOE/06 | |
| EA-02 | | | |







| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|---|---------------------|---|---|------------------------------|
| EA-03.2 | Nr rysunku: | | Zespół projektowy: Projektował mgr inż. Mateusz Cukierda Opracował: mgr inż. Robert Bęben | Nr upr. bud.: PDK/0151/PW/OE/17 | Podpis.: | Inwestor: Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów | Nazwa oprac.: Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | Data: 11.2021 Nr rysunku: |
| | | | | | | | | |
| | | ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl | Sprawdził: mgr inż. Robert Bęben | PDK/0191/POOE/06 | | ul. Rejtana 39 35-329 Rzeszów | Tytuł rys.: Tablica elektryczna węzła ciepłego TW. Schemat połączeń elektrycznych. | EA-03.2 |




| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|-------------------|---|-------------------------|---------------|---|---------------|
| EA-03.3 | Nr rysunku: |  biuro projektów instalacji elektrycznych ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl | Zespół projektowy: | Nr upr bud.: | Podpis.: | Inwestor: | Nazwa oprac.: | Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | Data: 11.2021 |
| | | | Projektował: mgr inż. Mateusz Cukierda | PDK/0151/PW/OE/17 |  | | | | Nr rysunku: |
| | | | Opracował: mgr inż. Robert Bęben | PDK/0191/POOE/06 |  | Lokalizacja inwestycji: | Tytuł rys.: | Tablica elektryczna węzła ciepłego TW. Schemat połączeń elektrycznych. | EA-03.3 |

| Zestawienie materiałów | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|--|--|---|----------------------------------|---------------|---|---------------|--|
| L.p. | Składnik | Ilość | Nr artykułu | Opis | Typ | Położenie (str./ścieżka) | | | | |
| 1 | -0W1 | - | N2XH-J 3x4mm2 | N2XH-J 3x4mm2 | | /EA-03.1.1 | | | | |
| 2 | -0X | 1 | 5902626101671 | ZUG-G10 Złączka gwintowa 1-torowa zielona (0,5..10 mm2, 660V 57A, IP00) | | /EA-03.1.4 | | | | |
| 3 | -0X | 3 | 5902626101701 | ZUG-G10 Złączka gwintowa 1-torowa szara (0,5..10 mm2, 660V 57A, IP00) | | /EA-03.1.2 | | | | |
| 4 | -1F1 | 2 | 2CDS251001R0065 | S201-B6 | | /EA-03.2.2 | | | | |
| 5 | -1TR1 | 1 | 16024-9994 | PSS 50 230/24V | | /EA-03.2.2 | | | | |
| 6 | -1W1 | - | TFK_00010 | YDY 2x2,5mm2 Przewód YDY 2x2,5mm2 | | /EA-03.2.1 | | | | |
| 7 | -1X | 6 | 5902626101565 | ZUG-G2,5 Złączka gwintowa 1-torowa szara (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00) | | /EA-03.2.2 | | | | |
| 8 | -2F1 | 1 | 2CDS251001R0105 | S201-B10 | | /EA-03.2.4 | | | | |
| 9 | -2F2 | 1 | 2CDS251001R1165 | S201-B16 | | /EA-03.2.5 | | | | |
| 10 | -2FI1 | 1 | 2CSF202101R1250 | F202 A-25/0,03 | | /EA-03.2.4 | | | | |
| 11 | -2W1 | - | TFK_00059 | YDYżo 3x1,5mm2 Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | | /EA-03.2.3 | | | | |
| EA-03.4 | Nr rysunku: |  | Zespół projektowy: | Nr upr bud.: | Podpis.: | Inwestor: | Nazwa oprac.: | Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | Data: 11.2021 | |
| | | | Projektował mgr inż. Mateusz Cukierda | PDK/0151/PW/OE/17 |  | | | | Nr rysunku: | |
| | | | Opracował mgr inż. | | | Lokalizacja inwestycji: | Tytuł rys.: | Tablica elektryczna węzła ciepłego TW. Zestawienie materiałów | EA-03.4 | |
| | | | Sprawdził mgr inż. Robert Bęben | PDK/0191/POOE/06 |  | ul. Rejtana 39 35-329 Rzeszów | | | | |


| Zestawienie materiałów | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|--|--|---|--------------------------|---|---------------|---|---------------|
| L.p. | Składnik | Ilość | Nr artykułu | Opis | Typ | Położenie (str./ścieżka) | | | | |
| 12 | -2W2 | - | TFK_00060 | YDYżo 3x2,5mm2 | | /EA-03.2.5 | | | | |
| | | | | Przewód YDYżo 3x2,5mm2 | | | | | | |
| 13 | -2X | 2 | 5902626101503 | ZUG-G2,5 | | /EA-03.2.5 | | | | |
| | | | | Złączka gwintowa 1-torowa żółta (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00) | | | | | | |
| 14 | -2X | 2 | 5902626101541 | ZUG-G2,5 | | /EA-03.2.6 | | | | |
| | | | | Złączka gwintowa 1-torowa niebieska (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00) | | | | | | |
| 15 | -3F1 | 1 | | ILTS-E1 | | /EA-03.3.2 | | | | |
| 16 | -3W1 | - | 03 | OWYżo 3x2,5mm2 | | /EA-03.3.2 | | | | |
| 17 | -CC | - | 02 | H07Z-R 1X6,0 | | /EA-03.1.3 | | | | |
| 18 | -H1 | 1 | 2CCA703402R0001 | E219-D | | /EA-03.1.5 | | | | |
| 19 | -LE1 | 1 | LEM-02 | LEM-02 | | /EA-03.1.2 | | | | |
| 20 | -OCHR1 | 1 | 5093522 | V50-1+NPE-280 | | /EA-03.1.3 | | | | |
| 21 | -Q1 | 1 | 4015082762711 | E202/100A | | /EA-03.1.2 | | | | |
| | | | | Rozłącznik główny izolacyjny 2P 240/415V 40A (12,5kA) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| EA-03.5 | Nr rysunku: | <div><div></div><div>biuro projektów instalacji elektrycznych</div><div>ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów</div><div>www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl</div></div> <div></div> | Zespół projektowy: | Nr upr bud.: | Podpis.: | Inwestor: | Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów | Nazwa oprac.: | Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | Data: 11.2021 |
| | | | Projektował mgr inż. Mateusz Cukierda | PDK/0151/PW/OE/17 |  | | | | Nr rysunku: | |
| | | | Sprawdził mgr inż. Robert Bęben | PDK/0191/POOE/06 |  | Lokalizacja inwestycji: | ul. Rejtana 39 35-329 Rzeszów | Tytuł rys.: | Tablica elektryczna węzła ciepłego TW. Zestawienie materiałów | EA-03.5 |

TW

Mistral65



LISTWA ZACISKOWA

- Klasa izolacji 
- IP 65
- In=125A
- Natynkowa
- Ilość modułów 36
- Szerokość 320mm
- Wysokość 600mm
- Głębokość 155mm


EA-04

Nr rysunku:



Zespół projektowy:
Projektował: mgr inż.
Mateusz Cukierda
Opracował: mgr inż.
Robert Bęben

Nr upr bud.:
PDK/0151/PWOE/17

Podpis.:

Bęben

Inwestor:

Lokalizacja inwestycji:

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów

ul. Rejtana 39
35-329 Rzeszów

Nazwa oprac.:

Tytuł rys.:


Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie

Tablica elektryczna węzła ciepłego TW.
Widok zabudowy.

Data: 11.2021

Nr rysunku:

EA-04



EA-05.1

Nr rysunku:



Zespół projektowy:
 Projektował: mgr inż.
 Mateusz Cukierda
 Opracował: mgr inż.
 Robert Bęben

Nr upr bud.:
 PDK/0151/PWOE/17
 PDK/0191/POOE/06


Podpis:
 Inwestor:
 Lokalizacja inwestycji:




Spółdzielnia ZODIAK
 Al. Rejtana 47
 35-326 Rzeszów
 ul. Rejtana 39
 35-329 Rzeszów

Nazwa oprac.:
 Tytuł rys.:

Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie
 Szafka automatyki węzła ciepłego SAW.
 Schemat połączeń elektrycznych.

Data: 11.2021
 Nr rysunku:
 EA-05.1



| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---|---|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--|---------------|
| EA-05.3 | Nr rysunku: |  biuro projektów instalacji elektrycznych ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl | Zespół projektowy: | Nr upr. bud.: | Podpis.: | Inwestor: | Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów | Nazwa oprac.: | Budowa węzła ciepłotek na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | Data: 11.2021 |
| | | | Projektował: mgr inż. Mateusz Cukiernia Opracował: mgr inż. Robert Bęben | PDK/0151/PWOE/17 |  | | ul. Rejtana 39 35-329 Rzeszów | Tytuł rys.: | Szafka automatyki węzła ciepłotek SAW. Schemat połączeń elektrycznych. | Nr rysunku: |
| | | | Sprawdził: mgr inż. Robert Bęben | PDK/0191/POOE/06 |  | Lokalizacja inwestycji: | | | | EA-05.3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------------|------|------|------|-------|-----|------|------|-------|-----|-------|-----|------------|------|------|-------|-------|-------|------|--|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| GND | PWR | AN1 | GND | AN2 | AN3 | GND | AN4 | AN5 | GND | AN6 | AN7 | GND | AN8 | WDD | GND | WDD | +5V | RELAY | RELAY | | |
| MASA | +15V | Wejścia uniwersalne | | | | | | | | | | | | Impuls/WDD | | +5V | RELAY | | | | |
| HAKAR PLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | -R2 | | | |
| Zasilanie | | RS485 | | | | RS232 | | MBUS | | 1WIRE | | +5V | | UART | | MASA | | UART | | MASA | |
| - | + | 422Y | 422Z | 422B | 422A | GND | TXD | RXD | MBUS | MBUS | GND | 1WIRE | +5V | REQ | DATE | GND | REQ | DATE | GND | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |

50

49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2xLIYCY 2x1

2L02a
(M-bus)

3L03a
(M-bus)

rozdzielnica węzła
pomieszczenie węzła

EA-05.5

Nr rysunku:

biuro projektów instalacji elektrycznych

ul. Dąbrowskiego 7
35-033 Rzeszów

www.bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Zespół projektowy:

Projektował: mgr inż.
Mateusz Cukierda

Opracował: mgr inż.
Robert Bęben

Sprawił: mgr inż.
Robert Bęben

Nr upr bud.:

PDK/0151/PWOE/17

PDK/0191/POOE/06

Podpis.:

Inwestor:

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów

Lokalizacja inwestycji:

ul. Rejtana 39
35-329 Rzeszów

Nazwa oprac.:

Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie

Tytuł rys.:

Szafka automatyki węzła ciepłego SAW.
Schemat połączeń elektrycznych.


Data: 11.2021

Nr rysunku:

EA-05.5


instalacja c.o.

UH50-B21, Qn=1,5m3h



instalacja c.w.u


UH50-B36, Qn=2,5m3h




Przewody do czujników temperatury dostarczane są razem z czujnikami temperatury są fabrycznie parowane.
Przewód do przetwornika przepływu dostarczany razem z przetwornikiem.

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------------------------------------|--|------------------|----------|-------------------------|---|---------------|--|---------------|
| EA-06 | Nr rysunku: | | Zespół projektowy: | Nr upr. bud.: | Podpis.: | Inwestor: | Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów | Nazwa oprac.: | Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | Data: 11.2021 |
| | | | Projektował: mgr inż. Mateusz Cukierda Opracował: mgr inż. Robert Bęben | PDK/0151/PWOE/17 | | | | | | |
| | | | Sprawdził: mgr inż. Robert Bęben | PDK/0191/POOE/06 | | Lokalizacja inwestycji: | ul. Rejtana 39 35-329 Rzeszów | Tytuł rys.: | SCHEMAT POŁĄCZEŃ UKŁADÓW POMIAROWYCH DLA CELÓW TELEMETRII | Nr rysunku: |
| | | www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl | | | | | | | | EA-06 |

instalacja c.o.



instalacja c.w.u.



Przewody do czujników temperatury dostarczane są razem z czujnikami temperatury są fabrycznie parowane.
Przewód do przetwornika przepływu dostarczany razem z przetwornikiem.

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|--|------------------|----------|-------------------------|---|---------------|--|---------------|
| EA-07 | Nr rysunku: | biuro projektów instalacji elektrycznych ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl | Zespół projektowy: | Nr upr. bud.: | Podpis.: | Inwestor: | Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów | Nazwa oprac.: | Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie | Data: 11.2021 |
| | | | Projektował: mgr inż. Mateusz Cukierda Opracował: mgr inż. Robert Bęben | PDK/0151/PWOE/17 | | | | | | Nr rysunku: |
| | | | Sprawdził: mgr inż. Robert Bęben | PDK/0191/POOE/06 | | Lokalizacja inwestycji: | ul. Rejtana 39 35-329 Rzeszów | Tytuł rys.: | SCHEMAT POŁĄCZEŃ UKŁADÓW POMIAROWYCH DLA CELÓW ROZLICZENIOWYCH | EA-07 |