



Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY WĘZŁ CIEPLNY

Nazwa inwestycji:

**Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz
z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie**

w ramach zadania

**Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych
przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie**

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XIII

Adres:

**Al. Rejtana 41, 35-329 Rzeszów
Gm. Miasto Rzeszów, powiat rzeszowski**

Inwestor:

**SPÓŁDZIELNIA „ZODIAK”
UL. REJTANA 47, 35-326 RZESZÓW**

Zespół projektowy:

<i>Imię i nazwisko</i>		<i>Upr. bud. nr:</i>	<i>Podpis</i>
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA			
<i>Projektował:</i>	mgr inż. Mateusz CUKIERDA	PDK/0151/PWOE/17	
<i>Sprawdził:</i>	mgr inż. Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06	

SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA.....	2
1.1	Informacje ogólne	2
1.2	Podstawa opracowania.....	2
1.3	Zakres opracowania	2
1.4	Rozwiązania projektowe.....	2
1.4.1	Zasilanie energią elektryczną węzła.....	2
1.4.2	Szafka automatyki węzła SAW (RW+RA).....	3
1.4.3	Instalacje elektryczne ogólne w pomieszczeniu węzła	4
1.4.4	Zasilanie i sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u -2P01.....	4
1.4.5	Sterowanie napędem pompy obiegowej c.o. -3P01	4
1.4.6	Sygnalizacja.....	4
1.4.7	Regulacja temperatury c.o.	4
1.4.8	Regulacja temperatury c.w.u.	5
1.4.9	Pomiary temperatur	5
1.4.10	Pomiary ciśnień	6
1.4.11	Sygnalizacja wilgotności i zalania	6
1.4.12	Pomiary zużycia wody	6
1.4.13	Automatyczne uzupełnianie zładu.....	6
1.4.14	Pomiary energii cieplnej dla celów telemetrii.....	7
1.4.15	Ochrona od porażeń oraz przepięć	7
1.4.16	Instalacja połączeń wyrównawczych	7
1.4.17	Pomiar energii cieplnej.....	8
1.5	Zestawienie materiałów	9
1.6	Załączniki.....	11
1.6.1	Warunki techniczne MPEC Rzeszów.....	11
1.6.2	Uprawnienia budowlane.....	14
1.6.3	Zaświadczenie o przynależności do POIIB.....	18
II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	20
2.1	Spis rysunków:.....	20

I. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA

1.1 Informacje ogólne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych i AKPiA węzła cieplnego c.o + c.w.u o mocy cieplnej: $Q_{co} = 120 \text{ kW}$; $Q_{cwu} = 79 \text{ kW}$ w budynku mieszkalnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie.

1.2 Podstawa opracowania

Znak sprawy: MPEC/DR/520/674/3271/911/21

Numer warunków: 120/111/15/21

Podstawą niniejszego opracowania są następujące dokumenty i ustalenia:

- P.T. węzła cieplnego – branża technologiczna
- warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego wydane przez MPEC sp. z o.o w Rzeszowie
- wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania węzłów ciepłych indywidualnych w systemie ciepłowniczym Rzeszowa
- DTR poszczególnych urządzeń
- obowiązujące normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia dotyczące węzła:

- tablica elektryczna: TW
- szafka automatyki węzła: SAW
- sterowanie pompą obiegową c.o
- sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u
- sygnalizacja,
- instalacje elektryczne i akpia,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.o.,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.w.u.,
- pomiary temperatur,
- pomiar ciśnień,
- pomiar wilgotności,
- pomiary zużycia wody,
- uzupełnienie zładu instalacji c.o,
- pomiary energii cieplnej dla celów telemetrii,
- kontrola zasilania pomieszczenia,
- ochrona przeciwporażeniowa,
- połączenia wyrównawcze.

1.4 Rozwiązania projektowe

1.4.1 Zasilanie energią elektryczną węzła

Projektowany węzeł cieplny będzie zasilany z tablicy głównej RG-1, sekcja TBADM-1. Z tablicy TBADM-1 projektuje się wyprowadzić linię zasilającą do projektowanej tablicy elektrycznej węzła TW, przewodem typu N2XH-J 3x4mm².

Odbiory elektryczne oraz szafkę automatyki węzła projektuje się zasilić z tablicy TW.

Z szafki TW będą zasilane:

- szafka automatyki węzła SAW,

- oświetlenie w pomieszczeniu węzła,
- 2x gniazdo 230V,
- gniazdo 24VAC,

Tablicę elektryczną TW projektuje się jako rozdzielnię n/t, 3x12 mod. Lokalizacja rozdzielni-
cy wg rysunku EA-01, Schematy i widok rozdzielni-
cy pokazano na rysunkach EA-03, EA-04.

1.4.2 Szafka automatyki węzła SAW (RW+RA)

W pomieszczeniu węzła zaprojektowano szafę o stopniu ochrony IP 65 w wykonaniu na-
ściennym, drzwiami przezroczystymi, przystosowaną do montażu aparatury modułowej o
wymiarach (szer. x wys. x gł. [mm]) 448x432x159 (-RW) oraz szafę o stopniu ochrony IP 65
w wykonaniu naściennym, drzwiami przezroczystymi, przystosowaną do montażu aparatury
modułowej o wymiarach (szer. x wys. x gł. [mm]) 340x432x159 (-RA). W szafce –RA pro-
jektuje się zabudować regulator węzła oraz centralę telemetryczną, w szafce –RW pozostałe
elementy wyposażenia szafki automatyki węzła, wszystkie elementy w szafkach trwale opi-
sać. Szafki montować na konstrukcji kompaktu węzła.

Z szafki SAW będą zasilane i sterowane:

- pompa obiegowa c.o.
- siłownik zaworu regulacyjnego c.o.
- pompa cyrkulacyjna c.w.u
- siłownik zaworu regulacyjnego c.w.u.

W szafce SAW będzie zabudowany regulator (-R1) typu: RVD 255. Regulator będzie reali-
zował funkcje sterowania temperaturą układów c.o i c.w.u. Połączenia wewnętrzne szafki
SAW, widok zabudowy, oraz zestawienie materiałów zostały pokazane na rysunkach EA-05.

W szafce SAW projektuje się zabudować centralę telemetryczną (-R2) typu HAKAR PLS,
centrala będzie realizowała telemetrię pracy węzła, połączenia centrali telemetrycznej poka-
zano na rysunku EA-05.5.

Urządzenia w szafce SAW winny być zamontowane na szynie TH 35-7,5 oraz opisane ta-
bliczkami oznaczeniowymi, zgodnie z dokumentacją.

Regulator RVD 255 będzie realizować:

- sygnalizację stanu pracy układu,
- sterowanie pompy obiegowej c.o.,
 - sterowanie załącz / wyłącz pompę obiegową: -3P01,
 - możliwość ręcznego sterowania pracą pompy -3P01,
- sterowanie pogodowe temperaturą c.o. – elementy układu regulacji:
 - siłownik zaworu 2-drogowego: -3A01,
 - czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametrów: -3A04a,
 - czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów: -3A04b,
 - czujnik temperatury zewnętrznej: -A306,
- sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u,
 - sterowanie załącz / wyłącz pompę cyrkulacyjną: -2P01,
 - możliwość ręcznego sterowania pracą pompy -2P01,
- sterowanie stałotemperaturowe temperaturą c.w.u. – elementy układu regulacji:
 - siłownik zaworu 2-drogowego: -2A01,
 - czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametrów: -2A04a,
 - czujnik temperatury na cyrkulacji c.w.u: -2A04b,
 - termostat bezpieczeństwa c.o: -2A05,

1.4.3 Instalacje elektryczne ogólne w pomieszczeniu węzła

W pomieszczeniu węzła projektuje się instalację oświetleniową, zrealizowaną za pomocą opraw oświetleniowych, LED typu COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66. Wymagane natężenie oświetlenia 200lx. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane lokalnie z łącznika zabudowanego przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia węzła.

W pomieszczeniu węzła projektuje się dwa gniazda 230V oraz gniazdo oświetlenia bezpieczeństwa 24VAC, gniazdo 24VAC będzie zasilane po transformatorze zabudowanym w tablicy TW. Gniazda zabudować pod rozdzielnicą TW na wysokości 0,5m.

1.4.4 Zasilanie i sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u -2P01

Dla instalacji ciepłej wody użytkowej dobrana została pompa jednofazowa typu: STAR-Z 25/6, prod. Wilo, pompa będzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie pracą pompy będzie realizowane automatycznie przez regulator pogodowy. Układ będzie umożliwiał ręczne załączenie pompy z pominięciem regulatora, poprzez przełącznik 0-1-2. Praca/awaria pompy będą sygnalizowane światłem.

Silnik pompy projektuje się zabezpieczyć za pomocą wyłącznika instalacyjnego, dla ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej projektuje się wyłącznik różnicowoprądowy typu A. Parametry znamionowe zabezpieczeń zostały podane w części rysunkowej projektu.

1.4.5 Sterowanie napędem pompy obiegowej c.o. -3P01

Dla instalacji c.o projektuje się pompę obiegową z silnikiem jednofazowym typu: YONOS MAXO 25/0,5-10, prod. Wilo, pompa będzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie pracą pompy będzie realizowane automatycznie przez regulator pogodowy. Układ będzie umożliwiał ręczne załączenie pompy z pominięciem regulatora, poprzez przełącznik 0-1-2. Praca/awaria pompy będą sygnalizowane światłem.

Silnik pompy projektuje się zabezpieczyć za pomocą wyłącznika instalacyjnego, dla ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej projektuje się wyłącznik różnicowoprądowy typu A. Parametry znamionowe zabezpieczeń zostały podane w części rysunkowej projektu.

1.4.6 Sygnalizacja

Projektuje się sygnalizację optyczną pracy układu za pomocą kontrolki zabudowanych w szafie -RW w 3 kolorach:

- biały – układ regulacji znajduje się pod napięciem,
- zielony – praca pompy,
- czerwony – awaria pompy.

W przypadku gdy kontrolki informujące o stanie pompy nie świecą oznacza to postój pompy tzn. wyłączenie przez regulator lub wyłączenie ręczne.

1.4.7 Regulacja temperatury c.o.

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania odbywa się za pomocą następujących urządzeń:

- regulator pogodowy -R1,
- zawór regulacyjny dwudrogowy,
- siłownik współpracujący z zaworem, sterowany trójpozycyjnie - 3A01,
- czujnik zanurzeniowy, zamontowany na zasilaniu instalacji c.o. -3A04a,
- czujnik zanurzeniowy, zamontowany na powrocie instalacji c.o. -3A04b,

- czujnik temperatury zewnętrznej (-A306),

W węźle zaprojektowano automatyczną regulację temperatury zasilania instalacji c.o. w oparciu o regulator RVD255. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o regulację pogodową temperatury c.o. Regulator umożliwia zmianę temperatur w zależności od czasu (godziny, dnia), możliwy jest także odczyt wartości wskazywanej przez czujniki podłączone do regulatora.

1.4.8 Regulacja temperatury c.w.u.

Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą następujących urządzeń:

- regulator pogodowy -R1,
- zawór regulacyjny dwudrogowy,
- siłownik współpracujący z zaworem, sterowany trójpozycyjnie -2A01,
- czujnik zanurzeniowy zamontowany na zasilaniu instalacji c.w.u -2A04a,
- czujnik zanurzeniowy zamontowany na cyrkulacji instalacji c.w.u -2A04b,
- termostat bezpieczeństwa c.w.u TW -2A05.

W węźle zaprojektowano automatyczną regulację temperatury zasilania instalacji c.w.u. w oparciu o regulator RVD255. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o regulację stałowartościową temperatury c.w.u. (zdaną przez użytkownika). Regulator umożliwia zmianę temperatury wody w uzależnieniu od czasu (godziny, dnia).

1.4.9 Pomiary temperatur

Dla potrzeb technologicznych i telemetrycznych projektuje się pomiary temperatur:

- pomiar temperatury zewnętrznej; -A306, czujnik typu: QAC31/101 z elementem pomiarowym: NTC 575; prod. Siemens. Czujnik zabudować od strony północnej na wysokości h=3m,
- pomiar temperatury zasilania c.o.; -3A04a, czujnik typu: QAE2120.010 z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudować na rurociągu,
- pomiar temperatury powrotu c.o.; -3A04b, czujnik typu: QAE2120.010 z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudować na rurociągu,
- pomiar temperatury zasilania c.w.u.; -2A04a, czujnik typu: QAE26.91 z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudować na rurociągu,
- pomiar temperatury cyrkulacji c.w.u.; -2A04b, czujnik typu: QAE26.91 z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudować na rurociągu,
- pomiary temperatur zasilania/powrotu na sieci ciepłowniczej; czujniki w dostawie z przelicznikami ciepła z elementem pomiarowym: PT500; prod. Landis Gyr. Czujniki nabudować na rurociągu,

Uwagi dotyczące montażu czujników:

- czujniki temperatury należy zamontować symetrycznie do osi przewodu pod kątem 45st lub w kolanie rurociągu,
- głębokość zanurzenia powinna wynosić ok. 0,6 średnicy wewnętrznej rurociągu,
- końcówki czujników powinny być skierowane przeciw strumieniowi napływu czynnika grzejącego,
- należy zapewnić dostatecznie dużo miejsca do wymiany czujników lub ich osłon,
- w miejscu montażu czujnika rurociąg należy izolować termicznie,

- izolację ukształtować w taki sposób, aby możliwy był montaż i demontaż czujnika temperatury,

Lokalizacje elementów pomiarowych oraz schemat połączeń czujników pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.10 Pomiary ciśnień

Dla potrzeb technologicznych i telemetrycznych projektuje się pomiary ciśnień:

- pomiar ciśnienia wysoki parametr, zasilanie; -1P01a, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-16 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudować na rurociągu.
- pomiar ciśnienia wysoki parametr, powrót; -1P01b, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-16 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudować na rurociągu.
- pomiar ciśnienia c.o, powrót; -3P02, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-6 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudować na rurociągu.
- pomiar ciśnienia c.w.u, woda zimna; -2P02, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-10 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudować na rurociągu.

Czujniki zabudować na rurociągach poprzez zawory manometryczne i "U" rurki.

Lokalizacje elementów pomiarowych oraz schemat połączeń czujników pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.11 Sygnalizacja wilgotności i zalania

Projektuje się czujnik wilgotności, typu: CV701, prod. ELEKTROBOCK; nastawę czułości czujnika oraz miejsce montażu w pomieszczeniu węzła uzgodnić z Inwestorem.

Dla szybkiego sygnalizowania wycieków w pomieszczeniu węzła projektuje się czujnik zalania typu: PZ 828RC, prod. F&F. Czujnik składa się z przekaźnika zabudowanego w szafce -RW oraz sondy zabudowanej w pomieszczeniu węzła w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Schemat połączeń czujnika pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.12 Pomiary zużycia wody

W celu opomiarowania zużycia wody w węźle projektuje się pomiary zużycia wody:

- układ uzupełniania c.o: -1L05,
- woda zimna c.w.u: -2L01,

W zakresie branży technologicznej jest montaż wodomierzy, wodomierze będą wyposażone w wyjście impulsowe, wyjścia impulsowe wprowadzić na moduł telemetryczny -R2.

Schemat połączeń wodomierzy pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.13 Automatyczne uzupełnianie zładu

W celu prowadzenia nadzoru nad ubytkami wody w instalacji dobrano wodomierz -1L05 z nadajnikiem impulsów. Nadajnik wodomierza należy połączyć z wejściem centrali telemetrycznej -R2.

Z wyjścia regulatora -R1 projektuje się sterowanie cewki elektrozaworu -1A09, uzupełniania wody. Czasy uzupełniania ustawić w regulatorze zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.14 Pomiary energii cieplnej dla celów telemetrii

W celu opomiarowania ilości ciepła pobieranego przez instalację c.o projektuje się układ pomiarowy ciepła -3L03a składający się z:

- przelicznika: UH50-B36,
- przepływomierza,
- czujników temperatury na zasilaniu i powrocie,

W celu opomiarowania ilości ciepła pobieranego przez instalację c.w.u projektuje się układ pomiarowy ciepła -2L02a składający się z:

- przelicznika: UH50-B45,
- przepływomierza,
- czujników temperatury na zasilaniu i powrocie,

Przeliczniki ciepła projektuje się połączyć z modulem telemetrycznym po protokole M-Bus. Schematy połączeń przeliczników pokazano w części rysunkowej projektu.

1.4.15 Ochrona od porażeń oraz przepięć

Instalację ochrony od porażeń projektuje się w oparciu o obowiązującą normę Polską Normę PN-HD 60364-4-41:2017. Układ sieci TN-S. Ochronę przeciwporażeniową w pomieszczeniu projektowanego węzła stanowi samoczynne wyłączenie napięcia w układzie „TN-S”, w czasie: 0,4s – dla obwodów o prądzie znamionowym do 32A; przez zastosowanie urządzeń nadprądowych oraz wkładek topikowych.

Ochronę dodatkową stanowi zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie różnicowym $I_{\Delta}=30\text{mA}$ oraz połączeń wyrównawczych.

Stosować kolorystykę przewodów wg PN:

L1, L2, L3 – barwa czarna lub brązowa

N – barwa niebieska

PE – barwa zielono-żółta.

Skuteczność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarami.

Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016. Projektuje się zastosowanie ochronnika przeciwprzepięciowego typu 1+2, przystosowanego do współpracy z siecią w układzie TN-S.

1.4.16 Instalacja połączeń wyrównawczych

Projektowaną instalację połączeń wyrównawczych połączyć z istniejącą instalacją uziemiającą obiektu. Szyny wyrównania potencjału SWP, połączyć między sobą kablem typu LgYżo 16mm². Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgYżo 1x6mm² od szyn wyrównania potencjału, połączeniami wyrównawczymi objąć:

- szafy elektryczne poprzez szynę ochronną PE
- metalowe rurociągi
- pompy
- rozdzielacze
- konstrukcję nośną węzła
- wszystkie metalowe rurociągi wchodzące do pomieszczenia
- naczynie wzbiorcze i zasobnik
- metalową stolarkę
- metalową armaturę

- wszystkie części przewodzące obce jednocześnie dostępne, o ile ich instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej

Połączenia rur należy wykonać za pomocą obejm i zacisków śrubowych.

1.4.17 Pomiar energii cieplnej

Dostawa i montaż układów pomiarowych wg MPEC Rzeszów.

Projektant:

mgr inż. Mateusz Cukierda

nr upr. PDK/0151/PWOE/17

1.5 Zestawienie materiałów

Symbol	Typ	Ref.	Ilość
Tablica TW – zestawienie materiałów wg części rysunkowej dokumentacji			
Szafa SAW (-RW, -RA) – zestawienie materiałów wg części rysunkowej dokumentacji			
OBIEKT			
	Przewód LgYżo 6mm ²		20m
	Przewód LgYżo 16mm ²		15m
	Szyna połączeń wyrównawczych SWP	SWP-G1	3szt
	Obejmy uziemiające		10szt
	Rura elektroinstalacyjna fi 22	RL 22	55m
	Oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66		2szt
	Łącznik pojedynczy IP44 n/t		1szt
	Gniazdo 24VAC IP44		1szt
	Gniazdo 230V IP44, n/t 16A/Z		2szt
	Przewód OWYżo 3x2,5mm ²		15m
	Przewód YDY 2x2,5mm ²		5m
	Przewód YDY 3x1,5mm ²		15m
	Przewód OWYżo 2x1,0mm ²		5m
	Przewód OWYżo 3x1,0mm ²		25m
	Przewód OWY 4x1,0mm ²		10m
	Przewód OWY 2x0,75mm ²		30m
	Przewód OWY 2x1mm ²		10m
	Przewód LiYY 2x1mm ²		15m
	Przewód LiYCY 2x1mm ²		25m
	Przewód LiYCY 4x0,5mm ²		20m
	Przewód OWYżo 3x1,5mm ²		10m
-A306	Czujnik temperatury zewnętrznej z elementem pomiarowym: NTC 575; prod. Siemens	QAC31/101	1szt
-3A04a, -3A04b	Czujnik temperatury c.o. z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens	QAE2120.010	2szt
-2A04a, -2A04b	Czujnik temperatury c.w.u. z elementem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens	QAE26.91	2szt
-1P01a -1P01b	Przetwornik ciśnienia wysoki parametr, zakres: 0-16 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss	MBS 3000	2szt
-3P02	Przetwornik ciśnienia c.o.; zakres: 0-6 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss	MBS 3000	1szt
-2P02	Przetwornik ciśnienia c.w.u.; zakres: 0-10 bar, sygnał wyjściowy: 0-10V, prod. Danfoss	MBS 3000	1szt
-2A05	Termostat zabezpieczający c.w.u TW	RAK-TW1000HB	1szt
-3A01	Siłownik zaworu c.o sterowany trójpozycyjnie 230V (dostawa w kpl. z zaworem)	SAS31.00	1szt
-2A01	Siłownik zaworu c.w.u sterowany trójpozycyjnie 230V (dostawa w kpl. z zaworem)	SAS31.53	1szt
-3P01	Pompa obiegowa (dostawa w wg technologii)	YONOS MAXO 25/0,5-10	1szt
-2P01	Pompa cyrkulacyjna (dostawa w wg technologii)	STAR-Z 25/6	1szt
-1A09	Zawór elektromagnetyczny EV220B15B+cewka BE (dostawa w wg technologii)		1szt
-1L05, -2L01	Wodomierz (dostawa w wg technologii)		2szt
-2L02a	Licznik energii cieplnej c.w.u, telemetria	UH50-B45	1szt
	Czujniki temperatury dostarczane razem z ciepłomierzem	Pt 500	2szt
	Ultradźwiękowy przetwornik przepływu		1szt

-2L02	Licznik energii cieplnej c.w.u, pomiar rozliczeniowy (dostawa MPEC)	MULTICAL 603	1 szt
	Czujniki temperatury dostarczane razem z ciepłomierzem (dostawa MPEC)	Pt 500	2 szt
	Ultradźwiękowy przetwornik przepływu (dostawa MPEC)	ULTRAFLOW 54	1 szt
-3L03a	Licznik energii cieplnej c.o, telemetria	UH50-B36	1 szt
	Czujniki temperatury dostarczane razem z ciepłomierzem	Pt 500	2 szt
	Ultradźwiękowy przetwornik przepływu		1 szt
-3L03	Licznik energii cieplnej c.o, pomiar rozliczeniowy (dostawa MPEC)	MULTICAL 603	1 szt
	Czujniki temperatury dostarczane razem z ciepłomierzem (dostawa MPEC)	Pt 500	2 szt
	Ultradźwiękowy przetwornik przepływu (dostawa MPEC)	ULTRAFLOW 54	1 szt

1.6 Załączniki

1.6.1 Warunki techniczne MPEC Rzeszów



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Rzeszów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 (skr. poczt. 218) | tel. 17 85 41 542

e-mail: sekretariat@mpecrzeszow.pl | KRS: 0000294660 | NIP: 81 33527259 | REGON: 180279488

Kapitał Zakładowy: 52 075 000,00 zł | Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nasz znak: MPEC/DR/520/674/3271/911/21

Rzeszów, dn. 26.11.2021r.

Spółdzielnia ZODIAK

35 – 326 Rzeszów

Al. T. Rejtana 47

Warunki nr 120/111/15/21 przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej

Na podstawie Państwa wniosku z dnia 18.11.2021r., w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92) podajemy poniżej warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w ramach zmiany sposobu zasilania dla **budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Rejtana 41** w Rzeszowie, który zasilany jest obecnie w ciepło na cele c.o. i c.w.u. za pośrednictwem sieci niskich parametrów z węzła grupowego „W-108” zlokalizowanego w budynku przy ul. Krzyżanowskiego 8 w Rzeszowie.

Niniejsze warunki zastępują wydane przez nas warunki nr 77/111/15/17 z dnia 04.05.2017r.

A. Wnioskodawca

Spółdzielnia ZODIAK, 35 – 326 Rzeszów, Al. T. Rejtana 47

B. Informacja dotycząca obiektu

B.1. Dane dotyczące budynku:

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m²] – 2 273

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m³] – 9 625

B.2. Moc cieplna zamówiona:

Całkowita: - 170,0 kW

w tym na cele:

centralnego ogrzewania - 120,0 kW,

cieplej wody użytkowej - 50,0 kW.

C. Miejsce dostawy ciepła - projektowany dwufunkcyjny węzeł cieplny dla budynku jw.

D. Wymogi dotyczące przyłącza ciepłego

D.1. Przyłącze cieplne do węzła o średnicy 2xø60,3/140mm zostanie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym sieci ciepłych wysokich parametrów, który zostanie opracowany na zlecenie MPEC Rzeszów w ramach likwidacji węzła grupowego „W-108” zlokalizowanego w budynku przy ul. Krzyżanowskiego 8.

E. Wymogi dotyczące węzła ciepłego

E.1. Węzeł cieplny zlokalizowany będzie w pomieszczeniu istniejącej rozdzielni ciepła, przylegającej do ściany zewnętrznej budynku.

E.2. Węzeł cieplny winien dostarczać ciepło dla jednego odbiorcy, być dostępny dla obsługi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób.

E.3. Węzeł cieplny należy zaprojektować zgodnie z normą BN-90/8864-46. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

E.4. Węzeł cieplny na cele c.o. i c.w.u. należy zaprojektować jako wymiennikowy z wymiennikami ciepła typu Jad lub płytowymi, z automatyczną regulacją „pogodową” dla c.o. regulacją stałowartościową temperatury ciepłej wody oraz regulatorem różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dla każdego węzła oddzielnie. W przypadku instalacji wewnętrznych wykonanych z tworzywa sztucznego należy zaprojektować w węźle zabezpieczenie przed przekroczeniem

dopuszczalnej temperatury czynnika grzejącego dla instalacji. Węzeł cieplny na potrzeby c.w.u. należy zaprojektować w układzie równoległym z zasobnikiem ciepła typu przepływowego i pompą cyrkulacyjną. Zasobnik ciepła zaleca się stosować ze stali nierdzewnej. Przy zasobniku należy zaprojektować obejście umożliwiające przepływ ciepłej wody bezpośrednio do instalacji z pominięciem zasobnika. Na rurociągu wody wodociągowej zimnej przed wymiennikiem oraz na rurociągu ciepłej wody na wyjściu z zasobnika należy zaprojektować kurki do pobierania próbek wody.

- E.5. Dla celów rozliczeniowych za pobrane przez budynek ciepło należy zaprojektować dwa liczniki ciepła: jeden dla c.o. drugi dla c.w.u. Liczniki ciepła projektować z ultradźwiękowymi przetwornikami i przelicznikiem przystosowanym do włączenia do zdalnego systemu czytania danych drogą radiową. Przetworniki należy projektować na rurociągu zasilającym wysokich parametrów, z filtrami siatkowymi (gęstość oczek 600/cm²) przed przetwornikami. Przed przetwornikami nie należy projektować żadnych urządzeń dławiących (reduktorów, regulatorów) oraz stosować odcinki proste przed - 5d i za przetwornikami - 3d. Na schemacie montażowym węzła cieplnego należy zaznaczyć odcinki proste j.w. oraz średnice zwężeń przed przetwornikami i innymi urządzeniami regulacyjnymi.

F. Wymogi dotyczące instalacji odbiorczych

- F.1. Napełnianie i uzupełnianie wodą instalacji c.o. należy zaprojektować z sieci ciepłowniczej. Dla pomiaru ilości wody uzupełniającej należy zaprojektować wodomierz. Wodomierz projektować z filtrem siatkowym przed i zaworem zwrotnym za wodomierzem.
- F.2. Instalacje odbiorcze c.o. należy dostosować do nowych warunków pracy (regulacja hydrauliczna).

G. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej

- G.1. Temperatura wody sieciowej w sezonie grzewczym - 135/70 °C z regulacją jakościowo-ilościową w źródle ciepła.
- G.2. Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego - 70 °C.
- G.3. Maksymalna temperatura wody sieciowej w okresie przejściowym sezonu grzewczego i lata +65 °C na zasilaniu.
- G.4. Rzędne linii ciśnień na wejściu sieci ciepłej do budynku:
- | | | |
|---------------------|-----------|----------|
| przewód zasilający | 285 - 280 | m n.p.m. |
| przewód powrotny | 240 - 245 | m n.p.m. |
| ciśnienie statyczne | 265 | m n.p.m. |

- G.5. Dostawca przyznaje obliczeniowe natężenie przepływu wody sieciowej dla całkowitych potrzeb ciepła Odbiorcy dla budynku, przy różnicy temperatur max. 65°C w ilości 2,25 m³/h, a przy różnicy temperatur min. 25°C w okresie lata w ilości 1,72 m³/h. Dostawa ciepła na cele c.w.u. możliwa jest przez cały rok.

H. Wymogi formalne

- H.1. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 wraz z późn. zm.) oraz przepisami ppoż.
- H.2. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).
- H.3. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- H.4. Do rozpatrzenia w MPEC należy przedłożyć projekt węzła cieplnego w zakresie technologicznym, instalacji elektrycznej i AKPiA. Wszystkie części dokumentacji węzła cieplnego j.w. winny być przedłożone do uzgodnienia równocześnie. Po jednym egzemplarzu uzgodnionej dokumentacji pozostawimy w MPEC w celach dokonywania odbioru robót od wykonawcy i eksploatacyjnych.
- H.5. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

- H.6. W ramach likwidacji grupowego węzła cieplnego „W-108” MPEC wykona sieć i przyłączy wysokich parametrów oraz zamontuje liczniki ciepła, regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu w węzłach cieplnych oraz wodomierza wody uzupełniającej w węźle cieplnym.
- H.7. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji MPEC zawrze ze Spółdzielnią odpowiednią umowę, w której zostaną określone terminy i zakres realizacji oraz sposób finansowania inwestycji.

MPEC Rzeszów Sp. z o.o.
Kierownik Działu Rozwoju i Promocji
mgr inż. Beata Kupczakiewicz

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Lesław Dycal

Otrzymują:

1x adresat + zał. graficzny,
1 x a/a.

www.mpecrzeszow.pl



1.6.2 Uprawnienia budowlane



PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0082/17

Rzeszów, 2017-06-20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.*) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

Pan Mateusz Cukierda

magister inżynier
(kierunek studiów - elektrotechnika)
ur. dnia 16 marca 1989 r. miejsce urodzenia – Jarosław

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0151/PWOE/17

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający PDK OIIB

mgr inż. Andrzej Mamczur.....

inż. Stanisław Dołęgowski.....

inż. Andrzej Tarczyński.....



**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

Pan Mateusz Cukierda

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1. projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;**
- 2. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;**
- 3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;**
- 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;**
- 5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniają również do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności, objętej niniejszymi uprawnieniami.



Otrzymują:

- ① Pan Mateusz Cukierda
Ul. Jarosławska 22
37-522 Wiązownica
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.

Skład Orzekający PDK OIIB

mgr inż. Andrzej Mamczur.....
inż. Stanisław Dołęgowski.....
inż. Andrzej Tarczyński.....



PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0065/06

Rzeszów, 2006-12- 29

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w związku z art.104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm)

stwierdzamy, że

Pan ROBERT BĘBEN

magister inżynier

/kierunek studiów- elektrotechnika /

ur. 9 kwietnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszów
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej:

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
① Pan Robert Bęben
ul. Wyspiańskiego 35/67
35-111 Rzeszów
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako

mgr inż. Andrzej Hliniak

mgr inż. Lech Krupiński

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń:
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

Pan Robert Bęben

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym
wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1. projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,**
- 2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z
zastrzeżeniem art. 62 ust.5 ustawy**

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej
niniejszymi uprawnieniami,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urządzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

dr inż. Zbigniew Plewako

1.6.3 Zaświadczenie o przynależności do POIIB



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J5G-K4P-Z18 *

Pan Mateusz Cukierda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0132/17
adres zamieszkania m. Bobrowa 137, 39-203 Bobrowa
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2022-06-30.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





P O L S K A
I Z B A
I N Ź Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MSG-LAZ-5J4 *

Pan Robert Bęben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06
adres zamieszkania ul. Myśliwska 185, 35-212 Rzeszów
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.




Podpisany elektronicznie przez:
Grzegorz Dubik
Data: 2022.03.14 14:54:12
Kwalifikowany podpis elektroniczny

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

2.1 Spis rysunków:

Nr	Tytuł	Skala
EA-00	Plan sytuacyjny	1:500
EA-01	Rzut pomieszczenia węzła	1:50
EA-02	Schemat technologiczny	-
EA-03.1-5	Tablica elektryczna węzła cieplnego TW – schemat ideowy	-
EA-04	Tablica elektryczna węzła cieplnego TW – widok zabudowy	-
EA-05.1-7	Szafka automatyki węzła SAW	-
EA-06	Schemat połączeń układów pomiarowych dla celów telemetry	-
EA-07	Schemat połączeń układów pomiarowych dla celów rozliczeniowych	-



Inwestor :

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów

ul. Dąbrowskiego 7
35-033 Rzeszów

Lokalizacja inwestycji :

ul. Rejtana 41
35-329 Rzeszów

www.bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Tytuł opracowania :

Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie

Tytuł rysunku :

Plan sytuacyjny

Zakres opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania :

XI 2021

Skala rysunku :

1:500

Zespół projektowy :

Nr uprawnień budowlanych :

Podpis :

Nr rysunku :

INSTALACJE ELEKTRYCZNE :

Projektował:

mgr inż. Mateusz CUKIERDA

PDK/0151/PWOE/17


Sprawdził:

mgr inż. Robert BĘBEN

PDK/0191/POOE/06

B/ben

EA-00



- LEGENDA- instalacje elektryczne i AKPIA:
- TW - tablica elektryczna węzła
 - SAW - szafa automatyki węzła
 - 24V - gniazdo 24VAC IP44
 - 230V - gniazdo pojedyncze n/t 230V 16A/Z IP44
 - a - łącznik jednobiegunowy IP44 n/t
 - 1 - oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66
 - SWP - szyna wyrównania potencjałów
 - - przewód LgYżo 1x16mm2

- UWAGI!
- Istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniu węzła zdemontować.
 - Dla zasilania tablicy TW wykorzystać kabel zasilający, zabudowany w ramach odrębnego projektu.
 - Czujnik temperatury zewnętrznej zabudować na ścianie zewnętrznej od strony północnej budynku, wysokość montażu h=3m, przewód do czujnika na zewnątrz prowadzić w rurze stalowej typu 6220 ZNM.
 - Instalację połączeń wyrównawczych przyłączyć do istniejącej instalacji uziemiającej obiektu.
 - Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgYżo 1x6mm2, od szyn wyrównania potencjału SWP.

- Połączeniami wyrównawczymi objąć
- szafy elektryczne poprzez szynę ochronną PE
 - metalowe rurociągi
 - pompy
 - rozdzielacze
 - konstrukcję nośną węzła
 - wszystkie metalowe rurociągi wchodzące do pomieszczenia węzła
 - naczynia wzbiornicze
 - metalową stolarkę drzwiową
 - metalową armaturę
 - wszystkie części przewodzące obce jednocześnie dostępne, o ile ich instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej

Pomieszczenie wymiennikowni - objaśnienia	
1	proj. zasilanie węzła cwu w zimną wodę
2	proj. zasilanie instalacji cyrkulacji cwu
3	proj. zasilanie instalacji bloku w cwu
4	proj. zasilanie rozdzielacza zdalnego c.o.
5	proj. powrót z rozdzielacza zdalnego c.o.
6	proj. wylot cwu ze zbiornika
7	proj. "by-pass" zbiornika cwu
8	proj. zasobnik cwu 500l
9	proj. wylot cwu do zbiornika
10	proj. naczynie wzbiornicze przeponowe c.o. wraz z rurą wzbiornczą
11	istn. instalacja c.o. - do likwidacji i częściowej modernizacji
12	kratka odwadniająca - do wymiany i modernizacji
13	proj. wyjście niskich parametrów c.o. z węzła do rozdzielacza
14	proj.węzeł cieplny - sekcja centralnego ogrzewania
15	proj.węzeł cieplny - sekcja ciepłej wody użytkowej
16	proj. przyłącze cieplne wysokich parametrów do węzła

- UWAGA:
- w trakcie wykonywania robót przewidzieć do wymiany rozdzielacz wraz z jego zasilaniem oraz wpięciem w istn. układ c.o. - rozdzielacz zdalny,
 - przewidzieć dostosowanie poziomów i podejść pod piony c.o. w związku ze zmianą sposobu zasilania
 - prace wykonywać dla równoległe działających układów grzewczych w celu ograniczenia przerw w dostawie ciepła,
 - w trakcie realizacji prac zapewnić dostawę ciepła poprzez instalację tymczasową.

	Inwestor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	
ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Lokalizacja inwestycji : ul. Rejtana 41 35-329 Rzeszów	
Tytuł opracowania :		
Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie		
Tytuł rysunku :		
Rzut pomieszczenia węzła		
Zakres opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania : XI 2021
		Skala rysunku : 1:50
Zespół projektowy :	Nr uprawnień budowlanych :	Podpis :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :		Nr rysunku :
Projektował: mgr inż. Mateusz CUKIERDA	PDK/0151/PWOE/17	
Sprawdził: mgr inż. Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06	
		EA-01

Typ: ECWR- 120/80
Obiekt: Rzeszów, ul. Rejtana 41
Kod: 517321

Opis: dwufunkcyjny węzeł ciepły woda-woda zasilany z miejskiej sieci ciepłej o parametrach j.n.:

Parametry pracy


Strona wysokoparametrowa	
Cisnienie max pracy - bar	16
Temperatura max pracy - st C	135

Strona niskoparametrowa


Parametry \ Rodzaj instalacji odbiorczej	c.o.	c.w.u.
Moc kW	120,0	79
Temperatura zasilania st C	90	55
Temperatura powrotu st C	70	5
Ciśnienie max pracy bar	4,0	6,0

1. Moduł przyłączeniowy (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)					
Numer urządzenia	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	DN	Ilość	producent
1F01	Filtr siatkowy kolumnowy 600oczek/cm2 PN16	WK-OF 32	32	1	Efar
1F02	Filtr siatkowy gwintowany	FS	15	1	Perfexim
1L05	Wodomierz uzupelniania do wody gorącej (10l/imp) - MID	JS-1,6NK dn 15 , Q3	1,6 m3/h	15	Powogaz
1L05a	Wodomierz uzupelniania do wody gorącej - MID - WSTAWKA	JS-1,6 dn 15 , Q3	1,6 m3/h	15	Powogaz
1T01	Termometr tarczowy bimetaliczny	T100 / 0 - 160°C / R-60		2	Wika
1M01	Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurką	M100 / 0-1.6 MPa		2	Wika
1P01	Przetwornik ciśnienia z kurkiem manom.+ U-rurką [060G3831]	MBS3000; 0-16bar; 0-10V; M20x1,5		2	Danfoss
1Z05	Zawór zwrotny gwintowany	PN16	15	1	Perfexim
1A09	Zawór elektromagnetyczny	EV220B 15B [032U71151] + cewka BE [018F67011]	1	1	Danfoss
2. Moduł ciepłej wody użytkowej (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)					
Numer urządzenia	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	DN	Ilość	producent
Strona wysokoparametrowa :					
2W01	Wymiennik ciepła c.w.u. z izolacją, stal gat. 321, kołnierze stal nierdzewna	JAD K 5/36, 321 ST.KN		1	Artpol/Secespol
2A01	Siłownik zaworu regulacyjnego c.w.u.	SAS31.53		1	Siemens
2A02	Zawór regulacyjny c.w.u.	VVG549 Kvs 4,00 m3/h	20	1	Siemens
2A03	Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu c.w.u.	46-6 Kvs 6,30 m³/h	20	1	Samson - WSTAWKA Dostarcza MPEC Rzeszów
	Zakres nastaw przepływu	0,8...3,6 m³/h			
	Zakres nastaw ciśnienia	0.2 ... 1 bar			
2G01	Zawór kulowy gwintowany	PN25	10	1	Perfexim
2L02	Licznik energii cieplnej c.w.u.	zasilanie - Dostarcza MPEC Rzeszów		kpl.	Kamstrup
	Urządzenie zliczające			1	
	Przetwornik przepływu / gwintowany L=260mm	Ultraflow 54 , Qn = 3,5 m³/h	25	1	
	Czujnik temperatury zasilania	Pt 500		1	
	Czujnik temperatury powrotu	Pt 500		1	
2L02a	Licznik energii cieplnej c.w.u.	zasilanie		kpl.	Landis&Gyr
	Urządzenie zliczające			1	
	Przetwornik przepływu / gwintowany L=260mm	UH50-B45 + NL-adapter-T550 , Qn = 3,5 m³/h	25	1	Landis&Gyr
	Czujnik temperatury zasilania	Pt 500		1	
	Czujnik temperatury powrotu	Pt 500		1	
2F01	Filtr siatkowy kolumnowy 600oczek/cm2 PN16	WK-OF	32	1	Efar
2M01	Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurką	M100 / 0-1.6 MPa		1	Wika
2S01	Zawór kulowy spawany - c.w.u.	PN16	32	2	Broen
2S03	Zawór kulowy spawany - odpowietrzenie	PN16	15	1	Broen
2S04	Zawór kulowy spawany - odwodnienie	PN16	15	1	Broen
-	Rurociągi w obrębie węzła ciepłego	modul c.w.u. - strona wysokoparametrowa	32	kpl.	-
Strona niskoparametrowa :					
2A04	Czujnik temperatury wody instalacyjnej	QAE26.91		2	Siemens
2A05	Termostat z osłoną ze stali nierdzewnej	RAK-TW.1000HB		1	Siemens
2P01	Pompa cyrkulacyjna	Star-Z 25/6 1~		1	Wilo
2P02	Przetwornik ciśnienia z kurkiem manom.+ U-rurką [060G3830]	MBS3000; 0-10bar; 0-10V; M20x1,5		1	Danfoss
2L01	Wodomierz zimnej wody (10l/imp) - wg MID	JS-4NK dn 20 , Q3 4,00 m3/h		1	Powogaz
2B01	Zawór bezpieczeństwa membranowy	SYR 2115 dn 25 po= 0,6 MPa		1	Hans Sasserath
2M01	Manometr tarczowy z kurkiem manom.	M100 / 0-1.0 MPa		3	Wika
2T01	Termometr tarczowy bimetaliczny	T100 / 0 - 60°C / R-60		1	Wika
2T02	Termometr tarczowy bimetaliczny	T100 / 0 - 120°C / R-60		1	Wika
2F01	Filtr siatkowy mufowy	FS-32	32	1	Perfexim
2F02	Filtr siatkowy mufowy	FS-25	25	1	Perfexim
2Z01	Zawór zwrotny mufowy	PN10	32	1	Perfexim
2Z02	Zawór zwrotny mufowy	Socla 601	25	1	Socla
2G01	Zawór kulowy gwintowany	PN10	32	3	Perfexim
2G02	Zawór kulowy gwintowany	PN10	25	2	Perfexim
2G03	Zawór kulowy gwintowany - odwodnienie	PN10	20	1	Perfexim
2G04	Zawór kulowy gwintowany - do poboru próbek wody	PN10	15	1	Perfexim
2N01	Stabilizator ciepłej wody nierdzewny AISI 304, z izolacją, króćce boczne KB3	S00 1 0,6 MPa		1	Instalmet
	Przeciwkołnier z nierdz. AISI304 PN6 gwint.		65	2	OEM/ETX
2G05	Zawór kulowy gwintowany	PN10	25	1	Perfexim


3. Moduł centralnego ogrzewania (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)					
Numer urządzenia	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	DN	Ilość	producent
Strona wysokoparametrowa :					
3W01	Wymiennik ciepła c.o. z izolacją	JAD K 5/36, 321 ST.KW		1	Artpol/Secespol
3A01	Siłownik zaworu regulacyjnego c.o.	SAS31.00		1	Siemens
3A02	Zawór regulacyjny c.o.	VVG549 Kvs 2,50 m3/h	15	1	Siemens
3A03	Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu c.o.	46-6 Kvs 4,00 m³/h	15	1	Samson - WSTAWKA Dostarcza MPEC Rzeszów
	Zakres nastaw przepływu	0,5...2,5 m³/h			
	Zakres nastaw ciśnienia	0.2 ... 1 bar			
3G01	Zawór kulowy gwintowany	PN25	10	1	Perfexim
3L03	Licznik energii cieplnej c.o.	zasilanie - Dostarcza MPEC Rzeszów		kpl.	Kamstrup
	Urządzenie zliczające			1	
	Przetwornik przepływu / gwintowany L=190mm	Ultraflow 54 , Qn = 2,5 m³/h	20	1	
	Czujnik temperatury zasilania	Pt 500		1	
3L03a	Licznik energii cieplnej c.o.	zasilanie		kpl.	Landis&Gyr
	Urządzenie zliczające			1	
	Przetwornik przepływu / gwintowany L=130mm	UH50-B36 + NL-adapter-T550 , Qn = 2,5 m³/h	20	1	
	Czujnik temperatury zasilania	Pt 500		1	
3S01	Zawór kulowy spawany - c.o.	PN16	25	2	Broen
	Filtr siatkowy kolumnowy 600oczek/cm2 PN16	WK-OF	25	1	Efar
3M01	Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurką	M100 / 0-1.6 MPa		1	Wika
3S02	Zawór kulowy spawalny	PN16	15	1	Broen
3S03	Zawór kulowy spawalny	PN16	15	1	Broen
-	Rurociągi w obrębie węzła ciepłego	modul c.o. - strona wysokoparametrowa	25	kpl.	-
Strona niskoparametrowa :					
3A00	Regulator temperatury + podstawa AGS26x	RVD255/109-C z M-bus		1	Siemens
3A00a	Urządzenia do telemetrii (konfiguracja dla SM Zodiac,opłata abonamentowa przesyłu danych GSM na 10 lat)	HAKAR-PLS-GSM		1	Landis&Gyr
3A04	Czujnik temperatury wody instalacyjnej	QAE2120.010		2	Siemens
3P01	Pompa obiegowa c.o. z izolacją	Yonos Maxo 25/0,5-10		1	Wilo
3P02	Przetwornik ciśnienia z kurkiem manom.+ U-rurką [060G3829]	MBS3000; 0-6bar; 0-10V; M20x1,5		1	Danfoss
3B01	Zawór bezpieczeństwa membranowy	SYR1915 dn 32 po= 4 bar		1	Hans Sasserath
3M01	Manometr tarczowy z kurkiem manom.	M100 / 0-0.6 MPa		3	Wika
3T01	Termometr tarczowy bimetaliczny	T100 / 0 - 120°C / R-60		1	Wika
3F01	Filtr siatkowy gwintowany	FS-50	50	1	Perfexim
3Z01	Zawór zwrotny	PN10	50	1	Perfexim
3G01	Zawór kulowy gwintowany	PN10	50	2	Perfexim
3G03	Zawór kulowy gwintowany	PN10	20	1	Perfexim
3G05	Zawór kulowy gwintowany	PN10	15	4	Perfexim
3O01	Separator powietrza	Spirovent AA200 + izolacja	50	1	Husty
Urządzenia poza węzłem kompaktowym - dostawa "łuzem"					
2M01	Manometr tarczowy z kurkiem manom.	M100 / 0-1.0 MPa		1	Wika
2T01	Termometr tarczowy bimetaliczny	T100 / 0 - 120°C / R-60		1	Wika
2G01	Zawór kulowy gwintowany	PN10	32	4	Perfexim
2G04	Zawór kulowy gwintowany - do poboru próbek wody	PN10	15	1	Perfexim
3N01	Naczynie wzbiorcze przeponowe	140N		1	Reflex
3G04	Złącze samozamykające	SU	25	1	Caleffi
3M01	Manometr tarczowy z kurkiem manom.	M100 / 0-0.6 MPa		1	Wika
3A06	Czujnik temperatury zewnętrznej	QAC31/101		1	Siemens







 ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bipie.com.pl biuro@bipie.com.pl	Investor : Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów
	Lokalizacja inwestycji : ul. Rejtana 41 35-329 Rzeszów
Tytuł opracowania : Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie	
Tytuł rysunku : Schemat technologiczny	
Zakres opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania : XI 2021
Zespół projektowy : mgr inż. Mateusz CUKIERDA	Nr uprawnień budowlanych : PDK/0151/PWOE/17
Sprawdził : mgr inż. Robert BĘBEN	Podpis :
Nr rysunku : EA-02	






EA-03.1	Nr rysunku:		Zespół projektowy:	Nr upr bud.:	Podpis.:	Inwestor:	Nazwa oprac.:	Data: 11.2021
EA-03.1	Nr rysunku:		Projektował: mgr inż.	PDK/0151/PWOE/17		Spółdzielnia ZODIAK	Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie	Nr rysunku:
			Mateusz Cukierda			Al. Rejtana 47		
EA-03.1	Nr rysunku:		Opracował: mgr inż.			35-326 Rzeszów	Tablica elektryczna węzła cieplnego TW. Schemat połączeń elektrycznych.	EA-03.1
			Sprawdził: mgr inż.	PDK/0191/POOE/06		ul. Rejtana 41		
EA-03.1	Nr rysunku:		Robert Bęben			35-329 Rzeszów	Tytuł rys.:	EA-03.1



EA-03.3	Nr rysunku:	 biuro projektów instalacji elektrycznych ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl		Zespół projektowy:	Nr upr bud.:	Podpis.:	Inwestor:	Nazwa oprac.:	Data: 11.2021
				Projektował: mgr inż. Mateusz Cukierda	PDK/0151/PWOE/17				
				Sprawdził: mgr inż. Robert Bęben	PDK/0191/POOE/06		Lokalizacja inwestycji:	Tytuł rys.:	Nr rysunku:
							Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie	
							ul. Rejtana 41 35-329 Rzeszów	Tablica elektryczna węzła cieplnego TW. Schemat połączeń elektrycznych.	EA-03.3


Zestawienie materiałów						
L.p.	Składnik	Ilość	Nr artykułu	Opis	Typ	Położenie (str./ścieżka)
1	-0W1	-	N2XH-J 3x4mm2	N2XH-J 3x4mm2		/EA-03.1.1
2	-0X	1	5902626101671	ZUG-G10		/EA-03.1.4
				Złączka gwintowa 1-torowa zielona (0,5..10 mm2, 660V 57A, IP00)		
3	-0X	3	5902626101701	ZUG-G10		/EA-03.1.2
				Złączka gwintowa 1-torowa szara (0,5..10 mm2, 660V 57A, IP00)		
4	-1F1	2	2CDS251001R0065	S201-B6		/EA-03.2.2
5	-1TR1	1	16024-9994	PSS 50 230/24V		/EA-03.2.2
6	-1W1	-	TFK_00010	YDY 2x2,5mm2		/EA-03.2.1
				Przewód YDY 2x2,5mm2		
7	-1X	6	5902626101565	ZUG-G2,5		/EA-03.2.2
				Złączka gwintowa 1-torowa szara (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)		
8	-2F1	1	2CDS251001R0105	S201-B10		/EA-03.2.4
9	-2F2	1	2CDS251001R1165	S201-B16		/EA-03.2.5
10	-2FI1	1	2CSF202101R1250	F202 A-25/0,03		/EA-03.2.4
11	-2W1	-	TFK_00059	YDYżo 3x1,5mm2		/EA-03.2.3
				Przewód YDYżo 3x1,5mm2		

EA-03.4	Nr rysunku:	<div><div></div><div>biuro projektów instalacji elektrycznych</div><div>ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów</div><div>www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl</div></div> <div></div>	Zespół projektowy:	Nr upr bud.:	Podpis.:	Inwestor:	Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	Nazwa oprac.:	Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie	Data: 11.2021
			Projektował mgr inż: Mateusz Cukierda	PDK/0151/PW0E/17						
						Sprawdził mgr inż: Robert Bęben	PDK/0191/POOE/06		Lokalizacja inwestycji:	ul. Rejtana 41 35-329 Rzeszów


Zestawienie materiałów						
L.p.	Składnik	Ilość	Nr artykułu	Opis	Typ	Położenie (str./ścieżka)
12	-2W2	-	TFK_00060	YDYżo 3x2,5mm2		/EA-03.2.5
				Przewód YDYżo 3x2,5mm2		
13	-2X	2	5902626101503	ZUG-G2,5		/EA-03.2.5
				Złączka gwintowa 1-torowa żółta (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)		
14	-2X	2	5902626101541	ZUG-G2,5		/EA-03.2.6
				Złączka gwintowa 1-torowa niebieska (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)		
15	-3F1	1		ILTS-E1		/EA-03.3.2
16	-3W1	-	03	OWYżo 3x2,5mm2		/EA-03.3.2
17	-CC	-	02	H07Z-R 1X6,0		/EA-03.1.3
18	-H1	1	2CCA703402R0001	E219-D		/EA-03.1.5
19	-LE1	1	LEM-02	LEM-02		/EA-03.1.2
20	-OCHR1	1	5093522	V50-1+NPE-280		/EA-03.1.3
21	-Q1	1	4015082762711	E202/100A		/EA-03.1.2
				Rozłącznik główny izolacyjny 2P 240/415V 40A (12,5kA)		
EA-03.5	Nr rysunku:		Zespół projektowy:	Nr upr bud.:	Podpis.:	Inwestor:
			Projektował mgr inż: Mateusz Cukierda	PDK/0151/PW0E/17		
			Opracował mgr inż:			Lokalizacja inwestycji:
			Sprawdził mgr inż: Robert Bęben	PDK/0191/POOE/06		ul. Rejtana 41 35-329 Rzeszów
			Nazwa oprac.:	Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie		Data: 11.2021
			Tytuł rys.:	Tablica elektryczna węzła ciepłego TW. Zestawienie materiałów		Nr rysunku:
						EA-03.5

TW

Mistral65



LISTWA ZACISKOWA

- Klasa izolacji 
- IP 65
- In=125A
- Natynkowa
- Ilość modułów 36
- Szerokość 320mm
- Wysokość 600mm
- Głębokość 155mm

EA-04


Nr rysunku:



www.bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Zespół projektowy:
Projektował: mgr inż.
Mateusz Cukierda
Opracował: mgr inż.
Robert Bęben
Sprawdził: mgr inż.
Robert Bęben

Nr upr bud.:
PDK/0151/PWOE/17

Podpis.:

Bęben

Inwestor:
Lokalizacja inwestycji:

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów

ul. Rejtana 41
35-329 Rzeszów

Nazwa oprac.:

Tytuł rys.:


Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie

Tablica elektryczna węzła ciepłego TW.
Widok zabudowy.

Data: 11.2021

Nr rysunku:

EA-04



EA-05.2

Nr rysunku:



Zespół projektowy:
Projektował: mgr inż.
Mateusz Cukierda
Opracował: mgr inż.
Sprawdził: mgr inż.
Robert Bęben

Nr upr. bud.:
PDK/0151/PWOE/17
PDK/0191/POOE/06

Podpis.:
[Signature]
[Signature]


Inwestor:
Lokalizacja inwestycji:

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów
ul. Rejtana 41
35-329 Rzeszów

Nazwa oprac.:
Tytuł rys.:

Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie
Szafka automatyki węzła ciepłego SAW. Schemat połączeń elektrycznych.

Data: 11.2021
Nr rysunku:
EA-05.2



EA-05.4

Nr rysunku:



Zespół projektowy:

Projektował: mgr inż.
Mateusz Cukierda

Opracował: mgr inż.
Robert Bęben

Nr upr bud.:

PDK/0151/PWOE/17

PDK/0191/POOE/06

Podpis.:

[Signature]

[Signature]

Inwestor:

Lokalizacja inwestycji:

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów

ul. Rejtana 41
35-329 Rzeszów

Nazwa oprac.:

Tytuł rys.:

Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie

Szafka automatyki węzła ciepłego SAW. Schemat połączeń elektrycznych.

Data: 11.2021

Nr rysunku:

EA-05.4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		
I																		
J																		
K																		

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
GND	PWR	AN1	GND	AN2	AN3	GND	AN4	AN5	GND	AN6	AN7	GND	AN8	WDD	GND	WDD	+5V	RELAY	RELAY		
MASA +15V		Wejścia uniwersalne												Impuls/WDD		+5V	RELAY				
HAKAR PLS																		-R2			
Zasilanie		RS485				RS232		MBUS		1WIRE		+5V		UART		MASA		UART		MASA	
-	+	422Y	422Z	422B	422A	GND	TXD	RXD	MBUS	MBUS	GND	1WIRE	+5V	REQ	DATA	GND	REQ	DATA	GND		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

50

49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2xLIYCY 2x1

2L02a
(M-bus)

3L03a
(M-bus)

rozdzielnica węzła
pomieszczenie węzła

EA-05.5

Nr rysunku:

biuro projektów instalacji elektrycznych

ul. Dąbrowskiego 7
35-033 Rzeszów

www.bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Zespół projektowy:

Nr upr bud.:

Podpis.:

Inwestor:

Spółdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszów

Nazwa oprac.:

Budowa węzła ciepłego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie

Data: 11.2021

Sprawdził: mgr inż.
Robert Bęben

PDK/0151/PWOE/17

Lokalizacja inwestycji:

ul. Rejtana 41
35-329 Rzeszów

Tytuł rys.:


Szafka automatyki węzła ciepłego SAW.
Schemat połączeń elektrycznych.

Nr rysunku:

EA-05.5


instalacja c.o.

UH50-B36, Qn=2,5m3h



instalacja c.w.u.


UH50-B45, Qn=3,5m3h




Przewody do czujników temperatury dostarczane są razem z czujnikami temperatury są fabrycznie parowane.
Przewód do przetwornika przepływu dostarczany razem z przetwornikiem.

EA-06	Nr rysunku:	 biuro projektów instalacji elektrycznych ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Zespół projektowy:	Nr upr. bud.:	Podpis.:	Inwestor:	Spółdzielnia ZODIAK Al. Rejtana 47 35-326 Rzeszów	Nazwa oprac.:	Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie	Data: 11.2021
			Projektował: mgr inż. Mateusz Cukierda Opracował: mgr inż. Robert Bęben	PDK/0151/PWOE/17 PDK/0191/POOE/06	 					Nr rysunku:
			Sprawdził: mgr inż. Robert Bęben			Lokalizacja inwestycji:	ul. Rejtana 41 35-329 Rzeszów	Tytuł rys.:	SCHEMAT POŁĄCZEŃ UKŁADÓW POMIAROWYCH DLA CELÓW TELEMETRII	EA-06

instalacja c.o.



instalacja c.w.u.



Przewody do czujników temperatury dostarczane są razem z czujnikami temperatury są fabrycznie parowane.

Przewód do przetwornika przepływu dostarczany razem z przetwornikiem.

EA-07	Nr rysunku:	 biuro projektów instalacji elektrycznych ul. Dąbrowskiego 7 35-033 Rzeszów www.bpie.com.pl biuro@bpie.com.pl	Zespół projektowy:	Nr upr. bud.:	Podpis.:	Inwestor:	Nazwa oprac.:	Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 41 w Rzeszowie	Data: 11.2021
			Projektował: mgr inż. Mateusz Cukierda Opracował: mgr inż. Robert Bęben	PDK/0151/PWOE/17 PDK/0191/POOE/06	 				Nr rysunku:
			Sprawdził: mgr inż. Robert Bęben			Lokalizacja inwestycji:	Tytuł rys.:	SCHEMAT POŁĄCZEŃ UKŁADÓW POMIAROWYCH DLA CELÓW ROZLICZENIOWYCH	EA-07