



Rzeszów, 26.06.2023r.

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Zapytania ofertowego na roboty budowlane prowadzone pn. „Termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17”

Znak sprawy: POIS/12/2023

W dniu 23.06.2023r. Zamawiający otrzymał następujące pytanie :

Pytanie 1:

czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wełny mineralnej skalnej lamelowej na kleju jako docieplenia stropów piwnic przy założeniu tych samych parametrów cieplnych i palności?

Odpowiedź 1: Tak.

Pytanie2:

Jak podać cenę za docieplenie rur w ofercie?

Odpowiedź 2: W formularzu ofertowym musi być podana cena ryczałtowa za 1m² wykonania termoizolacji stropów nad piwnicami, a także osobno cena ryczałtowa za 1 mb. Izolacji rur. Powyższe ceny muszą być oszacowane łącznie z robotami towarzyszącymi.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin wniesienia wadium na dzień 30.06.2023 godz.15.00 oraz termin złożenia oferty na dzień 30.06.2023 godz.15.00.

Z poważaniem

Tomasz Więcek

Koordinator, inspektor nadzoru


INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Tomasz Więcek
ul. 11-go Listopada 100, 35-101 Rzeszów, PL